

Elektronicky

Všetkým záujemcom

Naše číslo
VO-000835

Vybavuje/linka
Mgr. Marta Juríčková
0940 608 017

Banská Bystrica
21.11.2025

Vec **1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 5**
2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 3

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ¹: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Predmet zákazky: Vzdelávacie centrum v Rimavskej Sobote-stavebné práce

Druh postupu: zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Vyhlásené: v Európskom vestníku č. 660693-2025 S 193/2025 zo dňa 08.10.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania 16104 - MSP, Vestník č. 204/2025 z 09.10.2025, Identifikátor 1370535

Typ zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnemu obstarávaniu, doručeného verejnemu obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 5

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 29.10.2025 10:00:07**

Otázka č. 1:

Zmysle zákona o verejnom obstarávaní a jej noviel týmto žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, resp. doplnenie súťažných podkladov, a to:

¹ Podporné činnosti vo verejnom obstarávaní poskytuje centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) ZVO a v zmysle účinnej Zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní uzatvorenej dňa 24.06.2025 medzi verejným obstarávateľom a Centrum zdieľaných služieb BBSK, s.r.o., Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 56931654

Stav. objekt SO 03.2 Prístrešok pre nádoby na odpad, naša otázka znie:

Spodná stavba – štrkové podklady, betónové pätky, zámková dlažba sú už zahrnuté v inom objekte, napr. SO 02 VJAZD A SPEVNENÉ PLOCHY, alebo bude treba tieto náklady zahrnúť do ceny oceľového prístrešku?

Avšak betónové pätky sa nenachádzajú v ani objekte SO 02 VJAZD A SPEVNENÉ PLOCHY, taktiež aj zemné práce výkop, uloženie sypaniny v objekte SO 03.2 Prístrešok pre nádoby na odpad nie sú v správnom množstve.

Prevádzkový súbor E5_PS 01_DIESELAGREGAT, naša otázka znie: Kde sa nachádza v rámci stavby umiestnenie tohto objektu? A ako bude zabezpečený odvod spalín? Aké budú parametre odvodového zariadenia spalín? Bez týchto podkladov nie je možné zodpovedne oceniť tento súbor.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ uvádza, že štrkové podklady a dlažby sú zahrnuté v SO 02 Vjazd a spevnené plochy. Betónové pätky a zemné práce sú doplnené do výkazu výmer.

Umiestnenie objektu Dieselagregát je nasledovne:

- Umiestnenie E5_PS 01_DIESELAGREGAT - vid' výkres :
- C.2 CELKOVÁ SITUÁCIA
- D KOORDINACNA SITUÁCIA
- E1.1 -06 PODORYS 1.NP
- E1.1-08-09 PODORYS 1.NP B-C
- F.1 – POV
- E7.1 - 01 -02 Spevnené plochy _situácia

Zároveň odvod spalín je popísaný v správe E5_PS 01_DIESELAGREGAT:

Odvod spalín

Spôsob odvádzania spalín bude riešený v rámci platných noriem zákonov a vyhlášok, presný typ konštrukcie výfuku z motorgenerátora bude špecifikovaný výrobcom.

Projektová dokumentácia rešpektuje platné slovenské technické normy a to hlavne:

- Vyhláška č. 401/2007 Z. z. ustanovuje základné požiadavky na vyhotovenie komínov a dymovodov a pripájanie palivových spotrebičov na komíny a dymovody
- STN 73 4201 návrh komínov a dymovodov
- Vyhláška č. 95/2004 Z. z. ustanovuje technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov
- Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
- Vyhláška č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia

2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 3

Verejný obstarávateľ informuje, že v súvislosti s vyššie uvedenými odpoveďami upravuje súťažné podklady, konkrétne prílohu č. 2 SP – Výkaz výmer_aktualizácia_2.

Zmeny sú vo výkaze výmer vyznačené farebne. Aktualizovaná Príloha č. 2 SP – Výkaz výmer je zverejnená v časti „Dokumenty“.

Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov/uchádzačov, aby vykonané zmeny v súťažných podkladoch zapracovali do svojich ponúk predložených v rámci predmetného verejného obstarávania.

S úctou,

Marta Juríčková

kontaktná osoba verejného
obstarávateľa