

Elektronicky

Všetkým záujemcom

Naše číslo
VO-000835Vybavuje/linka
Mgr. Marta Juríčková
0940 608 017Banská Bystrica
04.12.2025

Vec **1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 11**
2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 7

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ¹: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Predmet zákazky: Vzdelávacie centrum v Rimavskej Sobote-stavebné práce

Druh postupu: zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Vyhlásené: v Európskom vestníku č. 660693-2025 S 193/2025 zo dňa 08.10.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania 16104 - MSP, Vestník č. 204/2025 z 09.10.2025, Identifikátor 1370535

Typ zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručeného verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 11

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 26.11.2025 09:41:17**

1. Verejný obstarávateľ zverejnil nový výkaz výmer a doplnenie PD. Zaujíma nás konštrukcia zábradlia pre betónovú rampu. Vo výkaze výmer sa nachádza položka č. 36 Zábradlie na betónovú rampu – 2,9 m a pol. č. 187 Dodávka a montáž zábradlia rovného z rúrok, vr. spodnej stavby – 3,22

¹ Podporné činnosti vo verejnom obstarávaní poskytuje centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) ZVO a v zmysle účinnej Zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní uzatvorenej dňa 24.06.2025 medzi verejným obstarávateľom a Centrum zdieľaných služieb BBSK, s.r.o., Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 56931654

m. Zverejnený bol aj výkres Z1_zmena kde sa nachádza zábradlie pre betónovú rampu o rozmere 3,225 m. Zaujímá nás, či náhodou jedna z položiek nie je duplicita. Prosíme o vysvetlenie. Ďakujeme.

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ upresňuje, že je potrebné dodržať to, čo je navrhnuté v PD časť zámočnícke práce výkres Z1 zmena.

Verejný obstarávateľ prikladá aktualizovaný výkaz výmer.

2. Verejný obstarávateľ zverejnil nový výkaz výmer a doplnenie PD. Zaujímá nás výkres výpis dverí spolu. Nachádzajú sa tam dvere s ozn. D10 P a D10 L dokopy 6 kusov rozmer 700x2100 mm ako spomínal VO bolo vo výkaze doplnené a to pol.č. 182,183,184,185,186 (in. dvere CPL). Ďalej sa vo výkrese nachádzajú aj dvere s ozn. D9L, D9P dokopy 8 ks, D8P dokopy 5 ks, D07P 2 ks a dvere D6 9 ks. K týmto dverám chýbajú položky vo výkaze výmer. Prosíme o vysvetlenie. Ďakujeme.

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ upresňuje nasledovné:

D9L/P – položka 146 (vo výkaze bol zle udaný počet TREBA BRAŤ Z PD)

D8P/L - položka 147 (vo výkaze bol zle udaný počet TREBA BRAŤ Z PD)

D07P - položka 148

Verejný obstarávateľ prikladá aktualizovaný výkaz výmer.

3. Vo výkaze výmer sa nachádzajú položky č. 146. 147, 148 – chýba k tomuto PD. O aké presne dvere sa jedná? V PD sa nenachádzajú dvere s takýmito rozmermi a množstvom. Prosíme o vysvetlenie. Ďakujeme.

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ upresňuje nasledovné:

Jednokridlové dvere sú uvažované podobného typu ako rámová priečka z drevených rámov a zasklením.

145	M	5531.33b	Rámová priečka, rozmer 2,00 x 3,00 m - ZP/08	ks	1,000	1 467,00	1 467,00	
146	M	5531.13 14 15 16 19	Rámová priečka, rozmer 0,80 x 2,10 m, vrátane 1ks dreveného kridla 800/2100 mm do AL zárubne	ks	9,000	762,89	6 866,01	8
147	M	5531.09 10 18 17a 17	Rámová priečka, rozmer 0,90 x 2,10 m, vrátane 1ks dreveného kridla 900/2100 mm do AL zárubne	ks	10,000	774,50	7 745,00	5
148	M	5531.20 21	Rámová priečka, rozmer 1,00 x 2,10 m, vrátane 1ks dreveného kridla 1000/2100 mm do AL	ks	2,000	843,00	1 686,00	2
149	M	5531.40	Doprava pre vnútorné zasklené priečky a dvere	ks	1,000	14 535,00	14 535,00	

4. Vo výkaze výmer sa nachádza položka č. 139 – Rámová priečka 2,45x2 m ZP10- chýba k tomuto PD. Prosíme o vysvetlenie.

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ dopĺňa Prílohu č. 3 SP - Projektovú dokumentáciu.

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 27.11.2025 09:37:51**

Otázka:

Prosíme verejného obstarávateľa o zosúladienie v zmenách VV. V prvej aktualizácii (1) je v Slaboprúd - HSP zmenená položka 376 na 2 ks a upravený popis a v ďalších aktualizáciách vv už táto položka nie je aktualizovaná na 2 ks. Ktorý VV je správny a máme považovať za konečný?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ uvádza, že aktualizuje Prílohu č. 2 SP - Výkaz výmer.

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 28.11.2025 10:19:51**

Otázka:

Prosíme verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu predpokladaného objemu a druhu odpadu, ktorý vznikne pri realizácii. Prosíme o vysvetlenie.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ dopĺňa podrobnejšiu špecifikáciu odpadov nasledovne: drevo, papier, plasty, kovy:

- o jedná sa o „obalový materiál“ pri dovoze konštrukcie a materiálov potrebných na realizáciu stavby
- o (palety, kovové pásky na paletách, papierové krabice v ktorých je spojovací materiál.... platové obaly krabíc.... atď.)

Suma je relevantným odhadom financií potrebných na likvidáciu odpadov – odhadujú sa 3 - 4 veľkokapacitné kontajnery.

Relevantná výmera:

- množstvo odpadového (obalového) materiálu je súčasťou dodacieho listu na stavbu – (v ňom sa špecifikuje váha a druh odpadu)

2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 7

Verejný obstarávateľ informuje, že v súvislosti s vyššie uvedenými odpoveďami upravuje súťažné podklady, konkrétne prílohu č. 2 SP – Výkaz výmer_aktualizácia_4.

Aktualizovaná Príloha č. 2 SP – Výkaz výmer_aktualizácia_4 je zverejnená v časti „Dokumenty“.

Zároveň verejný obstarávateľ ďalej dopĺňa Prílohu č. 3 Projektovú dokumentáciu.

Aktualizovaná Príloha č. 3 Projektová dokumentácia_doplnenie_4 je zverejnená v časti „Dokumenty“.

Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov/uchádzačov, aby vykonané zmeny v súťažných podkladoch zapracovali do svojich ponúk predložených v rámci predmetného verejného obstarávania.

S úctou,

Marta Juríčková

kontaktná osoba verejného
obstarávateľa