PÔDORYS STRECHY, M 1:100



LEGENDA

Označenie	Názov materiálu
SS	spojovacia svorka FeZn
SZ	skúšobná svorka
SK	krížová svorka FeZn
SP1	pripojovacia svorka FeZn
KF	podpera vedenia na streche DEHN, KF, 253 030 + spodný diel
UNIgrip	podpera vedenia s ľahko tvarovateľnou Al vzperou, DEHN 206 171
DV	Dištančná vzpera 690mm DEHN 106 246
OZ	oddialený zberač
SO	pripojovacia svorka -odkvapová 339 059
SR2	odbočovacia spojovacia svorka
SJ02	svorka k uzemňovacej tyči
AlMgSi1000	zberacia tyč DEHN AlMgSi 1000mm
AlMgSi2500	zberacia tyč DEHN AlMgSi 2500mm DEHN 103 430

drôt AlMgSi ⌀8mm
ocelový drôt FeZn ⌀10mm
ocelový pás FeZn 30x4mm

OZ ODDELENÝ ZBERAČ

ODDELENÝ 0,8m ZBERAČ VYTVAROVANÝ Z DRÔTU AlMgSi ⌀8mm

POZNÁMKY

BLESKOZVOD JE NAVRHNUTÝ V ZMYSLE STN EN 62305-1,-2,-3,-4
HODNOTY UZEMNENIA : ODPOR UZEMNENIA JEDNÉHO ZVODU NEMÁ BYŤ VÄČŠÍ AKO 10Ω.
CELKOVÝ ZEMNÝ ODPOR UZEMNENIA NEMÔŽE BYŤ VÄČŠÝ AKO 5Ω.
ZBERACIU SÚSTAVU NA STRECHE UROBIŤ DRôTOM ZO ZLIATINY AlMgSi⌀8mm NA PODPERÁCH "KF, PV15 a PV22"
ZVODY VIESŤ PO FASÁDE BUDOVY.
UZEMNENIE UROBIŤ AKO OBVODOVÝ (ZÁKLADOVÝ) ZEMNIČ FeZn 30x4mm.
ZÁBRADLIE, PRESTREŠENIE - PRIPOJIŤ NA DVOCH MIESTACH: NAD STRECHOU AJ NAD ZEMOU
MONTÁŽ BLESKOZVODU PODLA STN EN 62305-1,-2,-3,-4
KONIEC DRÔTU AlMg⌀8mm NA ROHOCH BUDOVY MUSÍ PREČNIEVAŤ
A MUSÍ BYŤ OHNUTÉ NAHOR O MIN. 30 cm.
TRIEDA OCHRANY PRED BLESKOM: III.

±0,000=127,200 m.n.m.(BPV)

Autorom projektu a výhradným vlastníkom autorských a majetkových práv je spoločnosť M PRO s.r.o, Ing. Andrej Marcík. Projektová dokumentácia, ako aj samotné architektonické dielo podlieha autorskej ochrane podľa zákona 185/2015 Z. z. - Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vyhotovenie napodobenín, rozmnožovanie a akékoľvek úpravy bez písomného súhlasu autora je trestné.

M PRO s.r.o.
Kadnárova 23
831 52 Bratislava
mprosro@gmail.com
00421 905 489 533

DOSTAVBA PAVILÓNU ZÁKLADNEJ ŠKOLY MILOSLAVOV

Autor:	Ing. A.Marcík	Stavebník:	Obec Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov
Spoluautor:	Ing. D.Marcíková		
	Ing. M.Greguš	Miesto stavby:	areál základnej školy Miloslavov, Alžbetin Dvor
	Ing.Ing.arch.Mgr.art.J.Kurái	Parc.č.:	reg.C: 221/5, 221/6, stavba základnej školy
Hlavný inžinier projektu:	Ing.A.Marcík	Stavebný objekt:	SO-01: MODULOVÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA MILOSLAVOV
Zodpovedný projektant:	Ing. R.Chovanec	Obsah výkresu:	PÔDORYS STRECHY - BLESKOZVOD
Projektant:	Ing. Š.Ondirko		

Stupeň PD:	PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE, PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY
Dátum:	12/2019
Zák.číslo:	MIL122019
Formát:	3xA4
Mierka:	1:100
Číslo výkresu:	E–02