

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV Č. 3/3/20

Vypracoval: L'UBOMÍR KREMPASKÝ, Vansovej 1736/1, 064 01 STARÁ L'UBOVŇA
/ názov organizácie /

Zloženie komisie:

	Meno:	Funkcia:
Predseda:	Ľubomír Krempaský	Elektroinštalácia
	Ing. Vladislav Slosarčík	HIP projektant ASR
	Ing. Marek Slosarčík	Protipožiarná bezpečnosť stavby
	Ing. Jozef Virostko	Statika
	Ing. Agnesa Krettová	ZTI

Názov objektu / stavby /: **REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE ZŠ
V OBCI KAMIENKA
Kamienka, parcela KN C 419/1**

Investor: **OBEC KAMIENKA
OBECNÝ ÚRAD, KAMIENKA 123, 065 32 KAMIENKA**

Podklady použité pre
vypracovanie protokolu: Ako podklad pre vypracovanie protokolu slúžili stavebné podklady
STN 33 2000-5-51, Vyhl.508/2009 Z.z.

Popis technologického zariadenia:

V rekonštrukcii telocvične sú navrhnuté nové sociálno-hygienické zariadenia so samostatnými priestormi pre mužov (chlapcov) a ženy (dievčatá), šatňa so socialno - hygienickým vybavením a kabinet pre učiteľa telesnej výchovy a ekonomat v priamej návaznosti na telocvičňu. Zároveň vzhľadom na minimálne priestory telocvične je v rámci prístavby navrhnuté hľadisko s kapacitou do 130 miest na sedenie, umiestnené nad sociálno-hygienickými zariadeniami. Zo sociálno-hygienických zariadení je východ aj do exteriéru areálu školy, kde sú vonkajšie športové plochy a zariadenia. Stavebný pozemok sa nachádza na parc. č. KN C 419/1 v jestvujúcom uzatvorenom areáli základnej školy v obci Kamienka.

Budova školy je napojená na technickú vybavenosť obce – verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, plynovod a elektrickú NN sieť. Jestvujúce kapacity prípojok na technickú vybavenosť sú postačujúce, pretože sa nejedná o navýšenie kapacity školy, ale iba o presunutie požadovaných zariadení do priestoru telocvične pri zachovaní rovnakého počtu žiakov školy.

Pri realizácii navrhovanej stavby nie je potrebné prekladať jestvujúce verejné inžinierske siete. Existujúce prevádzky nebudú obmedzené.

Rozhodnutie:

V umývacích priestoroch a sprchách platia ochranné zóny podľa STN 332000-7-701. Pri kladení vedení na a do horľavých podkladov platia ustanovenia STN 332312 (1.9.2013). Hodnotenie vonkajších vplyvov podľa STN 332000-5-51:

Vid' tab. Príloha zoznam miestností.

Zdôvodnenie:

Určenie prostredí odpovedá charakteru budúceho užívania miestností a platných STN. Osoby ktoré budú pracovať v prevádzke musia byť preukázateľne poučené o bezpečnosti práci a zaobchádzaní s el. zariadením. El. zariadenie smú opravovať a prevádzať údržbu len osoby s kvalifikáciou podľa vyhl. 508/2009 Zb. Pri zmene charakteru užívania miestností musí byť vypracovaná zmena protokolu o určení vonkajších vplyvov.

Dátum: marec 2020

Podpis predsedu komisie: