



Spolufinancováno Evropskou unií

Systém pro obchodování s emisemi
Modernizační fond

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Věc: „ALFAGEN – VZDUCHOTECHNIKA“
Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

Mal by som na vás dotaz ohľadne profesie MaR, naceňujeme na predmetnú súťaž. Potreboval by som vedieť aký riadiaci systém sa využíva na stávajúcich objektoch, aby sme podľa toho nacenili správneho dodávateľa. Aby systém bol kompatibilný so stávajúcou časťou objektu.

Odpověď č. 1:

Nadřazený systém bude na prvcích Siemens. Zadavatel ale umožňuje libovolného výrobce, který zabezpečí kompatibilitu se stávajícím systémem.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno **pouze vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodluhuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://profily.proebiz.com/profile/27376184>

.

V Břidličné dne 25.11.2025

Ing. Lucie Lukášová