Řez chodbou pavilonu A8 - M 1:25



Půdorys 2. np pavilonu A8



Blokové schéma nouzového osvětlení pavilonu A8

Legenda svítidel 2. np

- EL1.1 - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, MATOVANÁ MŘÍŽKA UGR < 19, ŠIROKOZÁŘIČ 41-80°, 4300lm, 4000K, 39W, LED DRIVER PROUDOVĚ ŘÍZENÝ (13ks)
- EL1.2 - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, MATOVANÁ MŘÍŽKA UGR < 19, ŠIROKOZÁŘIČ 41-80°, 4300lm, 4000K, 39W, LED DRIVER DALI ŘÍZENÝ (45ks)
- EL2 - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, ASYMETRICKÝ OPTICKÝ SYSTÉM, ŠIROKOZÁŘIČ 41-80°, 6200lm, 4000K, 43W, LED DRIVER DALI ŘÍZENÝ (10ks)
- EL3 - SVÍTIDLO VESTAVNÉ 1/2 M600, MIKROPRIZMATICKÝ KRYT, EXTRÉMNÍ ŠIROKOZÁŘIČ > 80°, 3100lm, 3800K, 28W, LED DRIVER PROUDOVĚ ŘÍZENÝ (12ks)
- EL4 - SVÍTIDLO VESTAVNÉ M600, MIKROPRIZMATICKÝ KRYT, EXTRÉMNÍ ŠIROKOZÁŘIČ > 80°, 3850lm, 3800K, 33W, LED DRIVER PROUDOVĚ ŘÍZENÝ (16ks)
- EL6 - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, PRŮMĚR 330mm, OPÁLOVÝ KRYT, 2500lm, 4000K, 24W, LED DRIVER PROUDOVĚ ŘÍZENÝ, IP65 (15ks)
- NB1 - SVÍTIDLO NOUZOVÉ BEZPEČNOSTNÍ, STROPNÍ - PŘISAZENÉ, LED 1x 2W, IP65, SYMETRICKÁ OPTIKA, ADRESNÝ MODUL (6ks)
- NB2 - SVÍTIDLO NOUZOVÉ BEZPEČNOSTNÍ, STROPNÍ - PŘISAZENÉ / VESTAVNÉ, LED 1x 5W, IP65, SYMETRICKÁ OPTIKA, ADRESNÝ MODUL (4ks)
- NB3 - SVÍTIDLO NOUZOVÉ BEZPEČNOSTNÍ, STROPNÍ - VESTAVNÉ, LED 1x 2W, IP65, ASYMETRICKÁ OPTIKA, ADRESNÝ MODUL (2ks)
- NB4 - SVÍTIDLO NOUZOVÉ BEZPEČNOSTNÍ, STROPNÍ - VESTAVNÉ, LED 1x 5W, IP65, ASYMETRICKÁ OPTIKA, ADRESNÝ MODUL (1ks)
- NB5 - SVÍTIDLO NOUZOVÉ BEZPEČNOSTNÍ, STROPNÍ - VESTAVNÉ, LED 1x 2W, IP65, ASYMETRICKÁ OPTIKA, ADRESNÝ MODUL (4ks)
- NP1 - SVÍTIDLO NOUZOVÉ - PIKTOGRAM, NÁSTĚNNÉ, LED 1x 2W, IP65, VIDITELNOST 25m, ADRESNÝ MODUL (8ks)
- NP2 - SVÍTIDLO NOUZOVÉ - PIKTOGRAM, STROPNÍ - SVĚŠENÉ - OBOUSTRANNÉ, LED 1x 2W, IP65, VIDITELNOST 25m, ADRESNÝ MODUL (3ks)

Technické údaje

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PE+N ~ 50Hz 400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM : automatickým odpojením od zdroje
ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.4
doplňková - proudovým chráničem
ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 415.1
- doplňujícím ochranným pospojováním
ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 415.2

projektant : Hrbotický Marek	datum :	říjen 2019	Hrbotický projektování elektrických zařízení Kasárenská 4, 695 01 Hodonín IČ: 680 22 999
stupeň PD : DPS	zakázka :	50-2019	
investor : Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín			
stavba : Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Vančurova Hodonín - 1. etapa			formát : 18xA4
			měřítko : 1 : 50
obsah : 1. Silnoproudá elektroinstalace Půdorys 2. np pavilonu A8			výkres č. : 8.a