

ODPOVEDE NA ŽIADOSTI O VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
č. 1-4

Identifikácia obstarávateľa:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej ako „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Názov predmetu zákazky:	DNS VAKM výzva 94/2025 pre závod Michalovce v rámci zriadeného DNS s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ <i>(v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)</i>
Číslo spisu zákazky v DNS:	17/2023-239

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlasovateľ“), v rámci vyhlásenej výzvy na predloženie ponuky č. **94/2025** s názvom „**DNS VAKM výzva 94/2025 pre závod Michalovce**“ zverejneného dňa 23.10.2025 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

Otázka č. 1:
Dobrý deň, žiadame o predĺženie termínu dodania na položku č. 25 výzvy č. 94/2025 pre závod Michalovce Časť 1: 25 Hydrant podzemný DN80/750 PN16 Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položku č. 25 termín dodania 8 týždňov od objednania a preto žiadame predĺžiť termín dodania u tejto položky na 8 týždňov od objednania. Príjemný deň
Odpoveď na Otázku č. 1:
Lehota dodanie Položky č. 25 pre časť 1 Certifikované tovary je v zmysle bodu 3.3.1 nastavená na 8 týždňov od doručenia objednávky.
Otázka č. 2:
Dobrý deň, žiadame o predĺženie termínu dodania na položky č.7 výzvy č. 94/2025 pre závod Michalovce Časť 1: 7 Zavzdušňovací a odvzdušňovací kombinovaný vzduchový ventil závitový DN1"vonkajší závit PN6, pripojovacia časť plastová, obojsmerný, prevádzkový tlak 0,1 - 6 bar, telo a základňa ventilu vystužený nylon, závitové pripojenie 1" VOZ, otvor pre odfuk polypropylén, na studenú vodu Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položku č.7 termín dodania 16 týždňov od objednania a preto žiadame predĺžiť termín dodania u tejto položky na 16 týždňov od objednania. Príjemný deň
Odpoveď na Otázku č. 2:
Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk.

Otázka č. 3:
Dobrý deň, žiadame o upresnenie položky č. 15, keďže žiadni dodávateľ nám nevedel naceniť požadovaný výrobok. Otázka č.1: Chcete položku č.15 PVC-U prechodka kanalizačná z betón. na hladkú K DN 315, zameniť za podobnú položku "Spojka AWACONNECT Flex+ Typ 315 + EAR rozsah upínania 315-389mm"? S pozdravom
Odpoveď na Otázku č. 3:
Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene položky č. 15.v Prílohe č. 3 pre časť 2 Cenový návrh na plnenie kritérií
Otázka č. 4:
Dobrý deň, Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacieho termínu k Výzve č. 94/2025 pre závod Michalovce - Príloha č. 3 pre Časť 2 Cenový návrh na plnenie kritérií: Položka č. 7 Zavzdušňovací a odvzdušňovací kombinovaný vzduchový ventil závitový DN1"vonkajší závit PN6, pripojovacia časť plastová, obojsmerný, prevádzkový tlak 0,1 - 6 bar, telo a základňa ventilu vystužený nylon, závitové pripojenie 1" VOZ, otvor pre odfuk polypropylén, na studenú vodu = 5ks Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 14 týždňov od objednania. Ďalej žiadame o zaujatie stanoviska pre: Položka č.15 PVC-U prechodka kanalizačná z betón. na hladkú K DN 315 = 4ks z dôvodu, že tvarovku uvedenú v popise, žiadny dodávateľ/ výrobca už nevyrába. Ďakujeme za pochopenie
Odpoveď na Otázku č. 4:
Obstarávateľ pristúpil k predĺženiu lehoty dodania položky č. 7 pre časť 2 Necertifikované tovary v zmysle odpovede č. 2 do 16 týždňov. Obstarávateľ pristúpil k zmene položky č. 15 pre časť 2 Necertifikované tovary v zmysle odpovede č. 3 na položku Spojka AWACONNECT Flex+ Typ 315 + EAR rozsah upínania 315-389mm

S pozdravom

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
kontaktná osoba poverená realizáciou verejného
obstarávania