

	Oprava a overenie meračov tepla a vodomero- rov na TV a SV	Číslo obstarávania: 25/2/3/41
---	---	----------------------------------

Príloha č. 2 – Technická špecifikácia predmetu zákazky

Rozsah diela:

1. Opravy (kontrola, vyčistenie, výmena batérie, nulovanie kalorimetrického počítadla) a metrologické overenie kalorimetrických počítadiel

TYP	Plánovaný počet za rok 2026
Multical 66, 601,602, 603	1050
SPOLU	1050

- u kalorimetrických počítadiel požadujeme výmenu batérií, prípadne po vzájomnej dohode na základe našej požiadavky aj opravu prípadne zmenu konfigurácie kalorimetrického počítadla.

2. Metrologické overenie odporových snímačov teploty

TYP	Plánovaný počet za rok 2026
Pt 500/6311, 65	658
SPOLU	658

3. Opravy (bežná, stredná a generálna) a metrologické overenie prietokomernej časti meračov tepla

TYP	Plánovaný počet za rok 2026
Ultraflow 15,20, 25/16	360
Flowinq 25/16	23
Ultraflow 20, 25/25	82
Ultraflow 40/16	1
Ultraflow 40/25	54
Ultraflow 50/25	433
Ultraflow 65/25	67
Ultraflow 80/25	12
Ultraflow 100/25	1
Vodomery na SV 20/16, 25/16, 40/16, 50/16, 80/16	75
SPOLU	1108

Definície jednotlivých typov opráv:**Bežná:** rozobratie, vyčistenie prietokomeru v čistiach lánach**Stredná:** rozobratie, vyčistenie prietokomeru v čistiach lánach, dodávka náhradných dielov: tesnení, závadný kolík u mechanického prietokomeru, magnetická spoja.**Generálna:** dodávka všetkých náhradných dielov