

VYSVETLENIE 1

na základe otázky uchádzača/záujemcu z 11.05.2020 Vám verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie:

Otázka:

„Vážení obstarávateľ dovoľte aby sme Vás touto cestou požiadali o vysvetlenie položky č. 57 a č. 58 v časti zateplenie strešného plášťa, ide o:

- 1. Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg v celk. výmere 828 kg a*
- 2. Tyč oceľová plochá š. 60x hr.6 mm v celk. výmere 0,869 tony. Týmto Vás žiadame o bližšie upresnenie aké konštrukcie týmto budú na danej stavbe riešené.“*

Odpoveď:

V zadaní častí „zateplenie strešného plášťa“ pol. č.57:

- myslí sa pod tým kotviaca pásovina (pol. č. 58), pre realizáciu navýšenej atiky z hranolov (pol. č. 49) uložených na úzku murovanú atiku z CDm a prikotvenie do bočnej steny únosného prefabrikátu, vid'. výkres č.13 – detail – rez M1:25
- popis uvedený v technickej správe častí 4.2.3 Strecha, odst. 5

