

## VYSVETLENIE 2

na základe otázky uchádzača/záujemcu z 12.05.2020 Vám verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie:

### Otázka:

„Dobrý deň, položky s poradovým číslom -14 a 50 v objekte „zateplenie strešného plášťa“ čo to vlastne je?.“

### Odpoveď:

V zadaní časť „zateplenie strešného plášťa“ pol. č. 14:

|    |   |            |                                                                                   |    |         |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 14 | M | 2833000150 | napr. FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá alebo ekvivalent | m2 | 846,400 |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|

znamená napríklad:

<http://www.fatraizolfa.sk/fatrafol/izolacie-strieich/kotvene-strechy/fatrafol-810/>  
alebo ekvivalent

a pol. č. 50:

|    |   |           |                                                                                            |    |       |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 50 | K | 762795000 | Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky | m3 | 2,835 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

- myslí sa pod tým spojovací materiál pre realizáciu navýšenej atiky z hranolov (pol. č. 49) ako sú závitové tyče, vruty a pod. vid'. výkres č.13- detail – rez M1:25