



LEGENDA DEMONTÁŽ BLZ:

- ZACHYTÁVACÍ A ZVODOVÝ VODIČ FeZn ø 8mm NA PODPERÁCH PYZI betón
- SS SVORKA SPOJOVÁVACA
- SP1 SVORKA PRÍPOJOVÁVACA PRE KOVOVÉ ČÁSTI
- SK SVORKA KRÍŽOVÁ
- JZ 20 SMOŠTATNÁ ZACHYTÁVACA TYČ OSADENÁ NA KOMÍNE
- S01 SVORKA K ZBERNEJ TYČI
- SZ SVORKA SKÚŠOBNÁ
- OU OČERANÝ UHLOK
- Zdolz DRŽIAK OČERANÉHO UHLOKA DO MURIVA
- ① OZNAČOVACÍ ŠTÍTOK ZVODU

POZNÁMKA:

REKONŠTRUKCIA STRECHY A ZATEPLENIE FASÁDY VYVOLÁ DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEJ ZACHYTÁVACEJ A ZVODOVEJ SÚSTAVY AŽ PO JESTVUJÚCU SKÚŠOBNÚ SVORKU. UZEMNÔVACA SÚSTAVA BUDE UPRAVENÁ VID V.2.3

±0,000=205,00

PROJEKT JE SPRACOVANÝ NA VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA

VYPRACOVANÝ: I. MIKUŠOVÁ	STAVBA: GIRALTOVCE – OBNOVA A PRÍSTAVBA ZŠ NA ULICI BUDOVATEĽSKEJ Č.164	STAVOPROJEKT
PROJEKTANT: I. MIKUŠOVÁ	OBJEKT: SO 01 – PAVILÓN A – OBNOVA	Jarkovč 31. 080 01 PREŠOV www.stavoprojekt.sk
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. A. KOMÁNIČKÝ	ČASŤ: E-STAVBA	DATUM: 05/2018 FORMÁT: 6x44
VEDÚCI PROJEKTANT: ING. M. DUREKOVÁ	DIEL: BLZ – BLESKOZVOD	STUPEŇ: P ZAK. Č.: 18060
	OBSAH: PÓDORYS STRECHY JESTVUJÚCI BLESKOZVOD – DEMONTÁŽ	KOTY V: MM PRÍL. Č.: 2
		MERKA: 1:100

