



URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
e-mail: bzp@piekary.pl

Piekary Śląskie, 21 listopada 2025 r.

BZP.271.43.2025

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa osuszaczy powietrza

Zamawiający – Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta - na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* informuje, że do treści specyfikacji wpłynęło pytanie, na które udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie

W związku z opublikowanym przez Państwa opisem przedmiotu zamówienia na 10 sztuk osuszaczy, wymagają Państwo dostarczenia osuszacza pracującego w zakresie temperatur 3-38 stopni. Zwracamy się do Państwa z prośbą o dopuszczenie osuszaczy, których dolny poziom pracy wynosi 5 stopni Celsjusza. Pragniemy zauważyć, że większość osuszaczy kondensacyjnych posiada zalecenia, aby nie pracowały poniżej 5 stopni, w związku z możliwym faktem ich nieefektywnego działania oraz możliwością wstrzymania pracy przy niskich temperaturach. Co prawda istnieją osuszacze pozwalające pracować nawet w ujemnym zakresie temperatur, ale są to osuszacze absorpcyjne, które są kilkukrotnie droższe. Zważając na powyższe fakty, zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie osuszaczy, których zakres zawiera się od 5 do 38 stopni Celsjusza.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z załącznikiem nr 4 do swz - Opis przedmiotu zamówienia, pkt II, ppkt 5, aby zakres temperatury pracy osuszaczy wynosił: od +3 °C do +38 °C i nie wyraża zgody na obniżone parametry jakościowe.

Przewodnicząca komisji przetargowej