



URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
e-mail: bzp@piekary.pl

Piekary Śląskie, 21 listopada 2025 r.

BZP.271.45.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa mobilnych chloratorów wody

Zamawiający – Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta - na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych informuje, że do treści specyfikacji wpłynęło pytanie, na które udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty na mobilny chlorator, w którym Atest PZH będą posiadały urządzenia i akcesoria mające **bezpośredni i pośredni kontakt z wodą pitną** (pompa dozująca, zbiornik, zestaw ssący, zawór i przewód dozujący), a pozostałe części składowe mobilnego zestawu (wózek, akumulator) nie będą posiadały atestu PZH

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 7 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do swz), urządzenie musi posiadać atest PZH dopuszczający **kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi**.

W związku z powyższym zamawiający dopuszcza złożenie oferty na mobilny chlorator, w którym Atest PZH będą posiadały urządzenia i akcesoria mające bezpośredni i pośredni kontakt z wodą pitną, a pozostałe części składowe mobilnego zestawu nie będą posiadały atestu PZH.

Przewodnicząca komisji przetargowej