

Gmina Andrychów

Rynek 15

34-120 Andrychów

Nr referencyjny: BZP.271.48.2025

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Targanicach z podziałem na części:

Część I: „Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Targanicach” - rozbiórka istniejącego budynku sali gimnastycznej

Część II: „Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Targanicach” - budowa nowej sali gimnastycznej

#### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

##### **Pytanie 1**

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi i zmienionych wytycznych dla nawierzchni z trawy syntetycznej prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy z grubością włókna min. 80 mikronów. Włókna fibrylowane mają grubość standardowo w granicach 60-100 mikronów. Pragniemy zauważyć, że optymalna grubość włókna fibrylowanego wynosi 65 mikronów. Większość producentów sztucznych traw wielofunkcyjnych fibrylowanych stosuje włókna o grubości 65 mikronów. Zaproponowana zmiana jest niewielka i nie obniży jakości oferowanej trawy. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o grubości włókna min. 80 mikronów.

##### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający nie dopuszcza do przetargu sztucznej trawy o grubości włókna min. 80 mikronów i podtrzymuje minimalne parametry dla sztucznej trawy.

##### **Pytanie 2**

Nadmieniamy, że waga całkowita trawy uzależniona jest od wielu czynników m. in. od dtexu, wysokości włókna, grubości włókna, warstwy podkładowej itp. Wagi całkowite traw spełniające wymogi przetargowe u różnych producentów wahają się w granicach 1700-2100g/m<sup>2</sup>. Proponowana różnica nie będzie odczuwalna ani widoczna podczas użytkowania. Podkreślamy, że proponowana przez nas zmiana w żaden sposób nie wpłynie na obniżenie jakości nawierzchni. Dopuszczenie proponowanej przez nas wagi całkowitej przyczyni się jedynie do zwiększenia konkurencyjności.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu trawy z wagą całkowitą na poziomie min. 1950g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający nie dopuszcza do przetargu trawy z wagą całkowitą na poziomie min. 1950g/m<sup>2</sup> i podtrzymuje minimalne parametry dla sztucznej trawy.

**Pytanie 3**

Czy dopuszczalna jest zmiana podstaw wyceny w kosztorysach ofertowych.

**Odpowiedź 3:**

Podstawa wyceny w kosztorysie ofertowym ma być tożsama co w załączonym przedmiarze.

Sprawę prowadzi: Referat Zamówień Publicznych, tel. (33) 842-99-52