



NAPATOVA SIET : 3N+PE str.50HZ, 230/400V TN-S

OCHRANA PRED URAZOM EL. PRUDOM - STN 33 2000-4-41

ULHRANA FRED DOLYKUM ZIVYCH LASII  
- izolovaním zivych casti

- זכור כי שבעה ימים

- doplňková ochrana průduvými chráničmi

# OCHRANA PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - samostatným odpojením napájania

(PRI PORUCHE)

- pospājanīm

RV0-S

TYP : ROZVODNICA DIN 01

VÝROBCA: SCHRACK

PRIVOD : ZDOLA

VYVODY : ZDOLA

KRYTIE : IP 43, PO OTVORENI DVERI IP 20

FARBA : TYPIZOVANÁ

ZHOŤOVITEĽ PD:	
CYKLOPROJEKT S.R.O.	
LAURINSKÁ 18, 811 01 BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
OBJEDNÁVATEĽ	MESTO TRINAVA, HLAVNÁ 1, 971 71 TRINAVA
HLAVNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. JARUŠKA IVANOVOVA
ZOD. PROJEKTANT	ALEXANDER ČANKAY
VYPRACOVAL	ALEXANDER ČANKAY
ZÁKAZKA:	
CYKLOTRASA: SPARTAKOVSKÁ ULICA - NAPOJENIE K MŤY ARENE	
ČASŤ A: Cyklotrasa, Dopravné oštrovčeky, realizácia autobusovej zast.	
PREDMET VÝKRESU:	
SO 03 - ELEKTROINŠTALÁCIE A VEREJNÉ OSVETLENIE - ROZVADZAC RYO-S	
DATUM	03/2017
ČÍSLO ZÁKAZKY	22/2017
PROFESIA	ELEKTRO
STUPEŇ PD	OSP + RS
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 03,
MIERKA	1 : 50
POČET A4	4 x A4
PRÍLOHA Č.	ČÍSLO PARÉ
E-3	