

ZÁKAZKA: Cyklotrasa Spartakovská ulica - napojenie k City Aréne, časť A

Verejný obstarávateľ na základe žiadostí záujemcov predkladá

Vysvetlenie č. 4

Otázka z 02.07.2020 09:29:11:

„V súťažných podkladoch v technickej správe a vo výkresovej dokumentácii, výkres priečne rezy je v reze 2 na prepojenie vrstiev z jestvujúcou vozovkou uvažované s oceľovými klznými trňmi dl. 1m kotvenými chemickými kotvami. Vo výkaze výmer je položka č. 22: „Vystuženie dilatačných škár v cementobet. kryte klznými trňmi priem. 30mm dl.1000 mm.“ Podľa špecifikácie položky je teda uvažované len s klznými trňmi v cementobet. kryte. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položiek oceľových klzných trňov a chemických kotiev na prepojenie vrstiev do výkazu výmer.“

Odpoveď:

Vo výkaze výmer je počet klzných trňov pre cementobetonový kryt, aj pre previazanie spodnej betónovej vrstvy komunikácií.

Výkaz výmer ostáva nezmenený a uchádzač ocení pôvodný predložený výkaz výmer.

V Trnave, dňa 02.07.2020

Spracovala: Mgr. Renata Gregušová