

## ZÁKAZKA: Cyklotrasa Spartakovská ulica - napojenie k City Aréne, časť A

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti záujemcu predkladá

### Vysvetlenie č. 5

Otázka z 02.07.2020 15:30:40:

„V súvislosti s odpoveďou verejného obstarávateľa zo dňa 02.07.2020 sa pýtame, vo vzorovom pričnom reze je uvažované s použitím oceľových výstužných trŕňov na prepojenie jestvujúceho betónu s podkladovým betónom. Chceli by sme sa opýtať verejného obstarávateľa, akým spôsobom je navrhnutý styk/prepojenie vrstiev CBGM (pri cementobetónovej vozovke) a podkladného betónu (prepojenie vrstiev – bus záliv)?“

#### **Odpoveď:**

Styk podkladového betónu a CBGM pod doskou autobusovej zastávky nie je nijako ošetrovaný, ide o klasický styk vrstiev konštrukcie.

V Trnave, dňa 02.07.2020

Spracovala: Mgr. Renata Gregušová