



STANOVISKO PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY Č. NPP/3043/2023 K PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII

Dopravný podnik mesta Prešov,
akciová spoločnosť
Bardejovská 7
080 06 Ľubotice

Vážený zákazník,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. súhlasí s pripomienkami s projektovou dokumentáciou, ktorú ste predložili,

pre nasledujúce odberné miesto:

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby	Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba
Miesto stavby	k.ú. Ľubotice, ul. Bardejovská
Žiadateľ (investor)	Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Objekt	620 VN prípojka pre meniareň Bardejovská
Stupeň projektu	Dokumentácia pre stavebné povolenie

ku ktorému sú stanovené nasledujúce technické parametre pre bod pripojenia:

Max. rezervovaná kapacita	1700 kW
Typ merania	Nepriame
Podmienky merania	Meracie transformátory musia byť preukázateľne overené akreditovanou skúšobňou v SR, musia mať menovitý výkon 10 VA a triedu presnosti 0.5s, nadprúdové číslo menšie ako 5 a plombovateľné kryty sekundárnych vývodov.
Kategória dodávky	3. stupeň podľa STN 34 16 10

POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA

620 VN prípojka pre meniareň Bardejovská - Nová meniareň v areáli DPMP bude napojená hlavným (primárnym) napájaním z nadzemného vedenia linky V409 pri moste cez rieku Sekčov, cez nový úsekový odpínač OTE25/400+HDA vrátane zariadenia jeho uzemnenia, káblom 20-NA2XS2*Y 1x150mm²-12/20kV vedeným po ľavej strane cesty v smere na VT, v zelenom páse vedľa chodníka resp. v chodníku pred ČSPH Slovnaft. Pod jestvujúcimi vjazdami do prevádzok, nákupného centra LIDL a vjazdami k ČSPH Slovnaft budú káble uložené v chráničke HDPE160 realizovanej pretlakom. VN kábel bude zaústený v novej meniarni DPMP – SO 404.

Zálohové (sekundárne) napojenie meniarne bude realizované z nového rozvádzača VNR umiestneného v rohu parkoviska na pozemku DPMP z linky V293 káblom 20-NA2XS2*Y 1x150mm²-12/20kV. Kábel bude

Kontakty

Názov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. • www.vsd.sk • www.vsdeshop.sk

Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika • IČO: 36 599 361, IČ DPH: SK2022082997



na oboch stranách ukončený káblovými koncovkami. VNR a jeho napojenie bude projekčne a realizačne zastrešené VSD na základe zmluvy, ktorú uzavrie DPMP na oddelení sieťový obchod VSD, t.j. nebude predmetom stavby MÚZaVM.

Vyjadrenie

S predloženou projektovou dokumentáciou (PD) pre stavebné povolenie po technickej stránke súhlasíme s nasledujúcimi pripomienkami:

- V jednopólovej schéme žiadame upraviť celkovú topológiu siete. Linka V293 bude jedným káblom napájať priamo navrhovaný rozvádzač VNR 4K. Z rozvádzača bude vyvedené vedenie do navrhovanej distribučnej trafostanice DTS - 3K+1.
- V prílohe č. 2 "Situácia" sú z prekladaného podperného bodu (rieši SO623 Prekládka nadzemného vedenia VSD) vyvedené 2 podzemné vedenia do navrhovaného VNR. Napojenie VNR požadujeme realizovať iba jedným podzemným vedením.
- V mieste napojenia primárneho vedenia požadujeme inštalovať úsekový odpínač OTEK namiesto navrhovaného OTE.

Predložená PD je vypracovaná v súlade s vyjadrením VSD, a.s. k žiadosti o pripojenie (list č. NPP/3043/2023, zo dňa 11.04.2023).

Toto vyjadrenie slúži zároveň ako doklad k územnému konaniu a stavebnému povoleniu.

V ďalšom stupni požadujeme do PD doplniť:

- Realizačnú PD dokumentáciu žiadame zaslať ako ucelenú stavbu, PD musí obsahovať **SO 620 VN prípojka pre meniareň Bardejovská a SO 404 Meniareň Bardejovská**
- Spoločnosť VSD, a.s., sa k SO 404 Meniareň Bardejovská vyjadrila samostatným listom č. 25076/2023 dňa 28.10.2023.

Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného zákona uvedený projektant.

Majetkové rozhranie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) – žiadateľ (investor): Vlastnícke rozhranie medzi regionálnou distribučnou sústavou a pripájaným elektroenergetickým zariadením, ako aj investičné podmienky výstavby dohodne žiadateľ o pripojenie s útvárom Sieťový obchod spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v súvislosti s predmetnou stavbou je potrebné, aby sa žiadateľ o pripojenie (developer resp. zástupca žiadateľov) do distribučnej sústavy VSD, a.s., skontaktoval s útvárom VSD, a.s. - Sieťový obchod [REDAKOVANÉ], kde budú stanovené nasledujúce podmienky a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečovaní náležitých podkladov, nevyhnutných pre realizáciu uvedenej stavby.

Všeobecné informácie

- Pred pripojením nového odberného miesta, alebo úprave maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - „MRK“ (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSD, a.s. Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atď.) ešte pred pripojením nového odberného miesta - v opačnom prípade nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené do sústavy.

Kontakty

Názov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. • www.vsd.sk • www.vsdeshop.sk

Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika • IČO: 36 599 361, IČ DPH: SK2022082997



- Pre pripojenie odberného miesta je potrebné splniť okrem technických podmienok uvedených v tomto vyjadrení aj obchodné podmienky pre pripojenie, konkrétne je potrebné uzatvoriť zmluvu o pripojení s VSD, a.s. a takisto je potrebné uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny s Vami vybraným dodávateľom elektriny.
- Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti.
- Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk alebo na ktoromkoľvek Klientskom centre (KC).
- Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípadoch zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané. O predĺženie platnosti vyjadrenia je možné písomne požiadať pred uplynutím doby jeho platnosti.

UPOZORNENIE


Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že pri realizácii pripojenia nového odberného miesta ako aj počas jeho prevádzky je potrebné dodržiavať všetky relevantné predpisy. Predovšetkým:

- Zákon o energetike
- Prevádzkový poriadok spoločnosti VSD, a.s.
- Platné STN a zásady bezpečnosti práce


ako aj dokumenty Podmienky merania elektriny a Riešenie nových elektrických prípojek NN, ktoré sú dostupné na portáli eVSD na stránke www.vsds.sk.

V Košiciach, 28.10.2023

S pozdravom



VALICHNÁČ JAROSLAV, Ing.
vedúci odboru Rozvoj distribučnej sústavy VN
a NN



SABOL JÁN, Ing.
vedúci technik - rozvoj distribučnej sústavy VN
a NN

Kontakty

Názov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. • www.vsds.sk • www.vsdeshop.sk

Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika • IČO: 36 599 361, IČ DPH: SK2022082997