



LEGENDA POTRUBÍ:

- POTRUBÍ ODVODNÍHO VZDUCHU
- Ø160-iz PRŮMĚR VEDENÉHO POTRUBÍ + IZOLACE

LEGENDA ZNAČENÍ:

- VH - VĚTRACÍ HLAVICE, DN DLE PŘIPOJENÉHO POTRUBÍ, KLEMPÍŘSKÝ PRVEK S PROTIDEŠŤOVOU STŘÍŠKOU
- VZT.1 ČÍSLO A OZNAČENÍ STOUOPACÍHO POTRUBÍ

POZNÁMKY:

MATERIÁL VNITŘNÍHO POTRUBÍ VZT KRUHOVÉ POZINK.
V PŘÍPADĚ VZNIKU KOLIZE S OSTATNÍM INSTALAČNÍM VEDENÍM JE NUTNÉ POTRUBÍ MÍSTNĚ UPRAVIT.
PŘED MONTÁŽÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH PROFESÍ.
PRŮCHOD VZDUCHU MEZI JEDNOTLIVÝMI MÍSTNOSTMI POMOCÍ PODŘÍZNUTÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA V JEHO SPODNÍ ČÁSTI.
PARAMETRY ZAŘÍZENÍ UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
REGULACE PRŮTOKU VZDUCHU PROBÍHÁ NA TALÍŘOVÉM VENTILU A OTÁČKÁCH ODVODNÍHO VENTILÁTORU NEBO ČIDLEM VLHKOSTI. DOBĚH VENTILÁTORU 4min.
VÝFUK NAD STŘECHU DO EXTERIÉRU ZAKONČEN VĚTRACÍ HLAVICÍ S PROTIDEŠŤOVOU STŘÍŠKOU.
KONEČNÁ PODOBA DISTRIBUČNÍCH PRVKŮ BUDE ODSOUHLASENA AUTORSKÝM DOZOREM.
NEODMĚŘOVAT VZDÁLENOSTI Z VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE.
DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI.

IZOLACE:
POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.
ODVODNÍ POTRUBÍ VEDENÉ V PODHLEDU IZOLOVÁNO MINERÁLNÍ VATOU TL.20mm.

Akce : CENTRUM SLUŽEB PRO OSOBY S PAS	Vypracoval : Ing.Ondřej Hanzelka	
	Místo stavby : k.ú. Most I (699357) p.č. 161/2, 161/7, 161/11, 161/14	
	Stavebník : MOSŤÁČEK,CZ z.s. Petra Jilemnického 2457/1 434 01 Most IČO: 265 95575	
Název : VZDUCHOTECHNIKA PŮDORYS STŘECHY	Dokumentace pro povolení záměru	
	Stupeň PD : DPZ	Datum : 02/2025
	Měřítko : 1:100	Číslo projektu : D35
	Formát : 630x420	Číslo výkresu : D.1.2.2_101