

Všetkým záujemcom

**Značka odosielateľa**  
10007/2024/ODDVO-  
034

**Vybavuje**  
Mgr. Marta Juríčková  
tel. kontakt: +421 940 608 017

**V Banskej Bystrici**  
Dátum: 13.01.2026

## Vec **Vysvetlenie súťažných podkladov**

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica

Predmet zákazky: **SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica – zateplenie strechy a výmena vonkajších otvorových konštrukcií – Výzva č. 30**

Druh postupu: výzvou na predkladanie ponúk, zverejnenou v systéme JOSEPHINE dňa 07.01.2026 a zaslanou všetkým záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia výzvy do zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) s predmetom „Stavebné práce na pozemných stavbách“

Typ zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 12.01.2026 o 11:12:18 k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu Vám v súlade s § 48 ZVO, zasielame nasledovné vysvetlenie:

### **Otázka č. 1:**

Chcem sa opýtať ako je myslené kotvenie strechy.

Vo VV sú položky:

č. 54 - Skrutka zápusťná 5x30mm 2250ks

č. 55 - Skrutka zápusťná 5x50mm 1250ks

č. 56 - Skrutka kotviaca do betónu 10x70mm... 900ks

č. 59 - Teleskop 50x565mm 3680ks

Hr. Tepelnej izolácie má byť 2x120mm + spádová vrstva. Dĺžka teleskopov nekorešponduje s hr. izolácie. Teleskopov je 3680ks ale kotviacich prvkov do betónu len 900ks. Je stropná konštrukcia celá betónová? Alebo rôzna. Zámer je prekotviť celú plochu strechy aj s atikami? Je k tomu vypracovaný kotevný plán? Ďakujem.

### **Odpoveď č. 1:**

Verejný obstarávateľ odporúča oboznámiť sa podrobne s výkazom výmer, je predpoklad, že stropná konštrukcia je betónová, avšak presnú skladbu stropnej konštrukcie je možné zistiť sondami. Zámerom je prekotviť celú strechu aj s atikami, kotevný plán vyhotoví zhotoviteľ. Zámerom je vyhotoviť funkčnú strešnú krytinu. Uchádzači ocenia predložený výkaz výmer.

S pozdravom

**Marta Juríčková**kontaktná osoba verejného  
obstarávateľa