

Obec Kostolná pri Dunaji, IČO: 00306037

Predmet zákazky: „Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji“

Všetkým hospodárskym subjektom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka
Ing. Fridmanská,
APUEN AKADEMIA, s.r.o.

Miesto a dátum odoslania

Bratislava, 11.02.2026

VEC: Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie zo dňa 10.02.2026

Verejný obstarávateľ, **Obec Kostolná pri Dunaji, IČO: 00306037** (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“), v rámci Výzvy na predkladanie ponúk v zákazke s názvom „**Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji**“ zverejnenej dňa 19.01.2026 vo Vestníku UVO č.12/2026 pod č.729-WYP uverejňuje vysvetlenie na doručené otázky.

Otázka č.1:

Vo výkaze výmer SO_01_01 položka č. 45 a vo výkaze výmer SO_02_01 položka č. 44 sú uvedené ako „Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná“ čo je rozmer dlažby s názvom „Háčko“, no v projektovej dokumentácii vo výkrese 2025-03-31 SO04 – KPD 03 Vzory kladenia dlažby je uvedená dlažba s názvom „Casa di campo naturo, odtieň dolomite“. Akú dlažbu máme vo výkaze výmer naceniť? „Háčko alebo Casa di campo naturo?

Odpoveď na otázku č.1:

Platí dlažba uvedená v "2025-03 SO04 - Architektonicke riesenie". V situácii sú napísané jednotlivé typy dlažieb ako napr. Citystonedesign Casa di campo naturo - dolomite hr. 6 cm.

Otázka č.2:

Vo výkaze výmer SO_01_01 položka č. 47 a vo výkaze výmer SO_02_01 položka č. 46 sú uvedené ako „Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná“ čo je rozmer dlažby s názvom „Háčko“, no v projektovej dokumentácii vo výkrese 2025-03-31 SO04 – KPD 03 Vzory kladenia dlažby je uvedená dlažba s názvom „Casa di campo senso, odtieň dolomite“. Akú dlažbu máme vo výkaze výmer naceniť? „Háčko alebo Casa di campo dolomite?

Odpoveď na otázku č.2:

Platí dlažba uvedená v "2025-03 SO04 - Architektonicke riesenie". V situácii sú napísané jednotlivé typy dlažieb ako napr. Citystonedesign Casa di campo senso - dolomite hr. 8 cm.

Predmet zákazky: „Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji“

Otázka č.3:

Vo výkaze výmer SO_01_01 položka č. 49 a vo výkaze výmer SO_02_01 položka č. 48 sú uvedené ako „Dlažba betónová vodopriepustná hr. 80 mm“, v projektovej dokumentácii vo výkrese 2025-03-31 SO04 – KPD 03 Vzory kladení dlažby je uvedená dlažba s názvom Premac linea hydro. Požaduje verejný obstarávateľ oceniť presne tento typ dlažby? Táto dlažba sa vyrába v dvoch odtieňoch, a to v sivej a grafitovej. Aký odtieň dlažby máme vo výkaze výmer naceniť?

Odpoveď na otázku č.3:

Platí dlažba uvedená v "2025-03 SO04 - Architektonické riešenie". V situácii sú napísané jednotlivé typy dlažieb ako napr. Premac linea hydro 0 a 40 – sivá

Otázka č.4:

Vo výkaze výmer SO_02_01 položka č. 66 Montáž zástavového prístrešku, môže verejný obstarávateľ upresniť o aký zástavový prístrešok sa jedná? Zástavový prístrešok k objektu SO_02 je vo výkaze výmer SO_02_04 dodávaný v položke č.4.

Odpoveď na otázku č.4:

V prílohe sú výkresy od výrobcu k uvádzanej pol. ZS2 - Zastávkový prístrešok napr. mmcité AUREO AE310a-ZS 4220x1855x2580mm. Na výkrese "2025-03-31 SO04 - KPD 02 Situácia - Maly Sur" je osadený prístrešok so základom Var.B, ktorý vychádza z výkresu "AE310_Zx_foundation". Tento typ prístrešku má zelenú strechu. Vrástci dodávky a montáže treba rátať aj s základovým prvkom podľa špecifikácia daného výrobcu.

Otázka č.5:

V projektovej dokumentácii je výkres č. „2025-03-31 SO01~03 - KPD 04D Zastavkový označník“, no vo výkaze výmer sme nikde nenašli položku na dodávku a montáž tohto Zástavového označníka. Môže verejný obstarávateľ uviesť, kde je vo výkaze výmer položka na dodávku a montáž zastavkového označníka? Prípadne doplniť túto položku s požadovaným počtom ks do výkazu výmer ak ju požaduje dodať a zabudovať?

Odpoveď na otázku č.5:

Zastávkový označník dodáva prepravca. V stavebnej časti sa ráta len so stavebnou pripravenosťou – zhotovenie základu v požadovaných rozmeroch podľa PD alebo bude po dohode s dopravcom označník dodaný v mobilnom prevedení.

Otázka č.6:

Vo výkaze výmer objektu SO_01_01 je uvedená položka č. 82 „ Montáž oplotení – 1 sub“. Žiadame doplniť projektovú dokumentáciu k oploteniu - presnú špecifikáciu a dĺžku oplotení, druhu stĺpikov, ich počet, povrchovú úpravu atď.

Odpoveď na otázku č.6:

Oplotenie musí byť realizované, aby vizuálne sedelo s existujúcim oplatením. Typ oplotení napr. ABW Eko Blok farba sivá. Do oplotení osadiť repasované kovové časti výplne oplotení. Pokiaľ je to potrebné, treba opraviť ich povrch a natrieť identickou farbou. V prílohe je aktualizovaný výkres situácie "2025-03-31 SO04 - KPD 01 Situácia - Kultúrny dom" a výkres 2025-03-31 SO04 - KPD 04 Oplotenie pri školke.

Obec Kostolná pri Dunaji, IČO: 00306037

Predmet zákazky: „Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji“

S pozdravom

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M., v.r.
APUEN AKADÉMIA s.r.o.
Splnomocnená právnická osoba