



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Územní odbor Kroměříž
Dopravní inspektorát

JID:PCR15ETRds676801



Č. j. KRPZ-109582-4/ČJ-2018-150806

Kroměříž 12. listopadu 2018

Počet listů: 2

Viadesigne s.r.o.
Středisko Zlín
Jakub Balcar
K majáku 5001
760 01 Zlín

Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem – Chvalčov – stanovisko k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení

K č. j. VD 04118 ze dne 5. listopadu 2018

Dne 7. listopadu 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci zpracované pro společné územní a stavební řízení, týkající se akce „Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem – Chvalčov“.

Předmětem předloženého projektu je zbudování cyklostezky propojující město Bystřice pod Hostýnem a obec Chvalčov. Úsek 1 o délce 227 m je řešen jako stezka pro společný provoz pěší a cyklistické dopravy a úsek 2 o délce 295 m je řešen jako cyklostezka. Základní šíře v úseku 1 je navržena od 2,5 do 3 m (v místě stávající betonové lávky přes koryto potoka je základní průjezdná šíře navržena 1 m), v úseku 2 je základní šíře navržena 2,5 m. Zpevnění povrchu stezky je v obou úsecích navrženo asfaltobetonem, po obou stranách stezky jsou navrženy nezpevněné krajnice ze štěrkodrtí v šířce 0,25 m. Mezi úsekem 1 a úsekem 2 je navržena oprava stávající místní komunikace o šíři 3 a 4 m s povrchem zpevněným asfaltobetonem, po stranách komunikace jsou navrženy nezpevněné krajnice šíře 0,75 m. V rámci stavby je rovněž navrženo nové veřejné osvětlení stezky v délce 585 m v rozsahu osazení 29 stožárů o výši 4 m s výložníkem délky 1 m opatřenými LED svítidly. Přípojka nového osvětlení na stávající rozvody je navržena v délce 130 m.

V rámci stavby je rovněž navrženo vyznačení místní úpravy svislého a vodorovného dopravního značení (DZ C7a - 2c, C7b - 2x, C8a - 2x, C8b - 2x, C9a - 4x, C9b - 3x, C14a - 2x a C14b - 2x, dále vyznačení VDZ V2a, V4 a V14 s doplněním o symbol chodce v úseku společné stezky).

Březinova 2819
767 28 Kroměříž

www.policie.cz

Tel.: +420 974 675 258
ID DS: w6thp3w
Email: km.di.podatelna@pcr.cz

V místech napojení stezky pro společný provoz cyklistické a pěší dopravy na stávající komunikaci jsou navrženy hmatové úpravy v rozsahu varovných pásů šíře 0,4 m z červené náklepové dlažby dle podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Po posouzení předložené žádosti z hlediska námi chráněných zájmů ve vztahu ke komunikaci dotčené stavbou Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy v územním a stavebním řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění novel **souhlasí** s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení k uvedené akci, v rozsahu dle předložené projektové dokumentace, zpracované firmou Viadesigne s.r.o. v srpnu 2018, při dodržení těchto podmínek.

Dojde-li k omezení provozu na některé ze stávajících komunikací po dobu provádění stavebních prací (výkopové práce, uložení materiálu, pohyb mechanizace, apod.), bude užito přechodné úpravy provozu osazením příslušného dopravního značení pracovního místa v rámci zvláštního užívání nebo nutné uzavírky dotčené komunikace. Návrh osazení přechodného dopravního značení, zpracovaný odborným pracovištěm dle platných obecně právních norem a technických podmínek, bude v souladu s ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění novel předložen zdejšímu dopravnímu inspektorátu k vyjádření s dostatečným předstihem před zahájením prací.

Ocelové zábradlí navržené podél okrajů zmíněné lávky bude provedeno dle podmínek TP 186 - Zábradlí na pozemních komunikacích, ocelový demontovatelný sloupek pro zabránění vjezdu vozidel do prostoru cyklostezky v km 0,227 stavby v provedení schváleném MD ČR k užití v provozu na pozemních komunikacích bude opatřen vodorovným pruhem červené a bílé barvy v reflexním provedení.

Zpracovatel:

por. Jan Brázdil
komisař

npor. Bc. Petr Vařecha v. r.
vedoucí DI

schváleno elektronicky