

VÝPIS VÝPLNÍ VNÚTORNÝCH OTVOROV - HLINÍKOVÝCH - POŽIARNÝCH: 4-a.)

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET	ÚPRAVY	POZN.
D4 1960x2630		<p>HLINÍKOVÁ PROTIPOŽIARNA INTERIÉR. ZASKLENNÁ STENA S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI š. 2 x 900mm (OTVÁRAVÉ V SMERE ÚNIKU) + PEVNÝ NADSVETLÍK</p> <p>ZASKLENIE STENY S IZOLAČNO – BEZP. POŽIAR. DVOJSKLOM, SPODNÁ ČASŤ DO 500 mm (min. 400 mm) OD PODLAHY PLNÁ TEPELNOIZOL.VÝPLŇ.– PROTIPOŽ., PROFIL RÁMU A KRÍDLA V PROTIPOŽIAR. PREVEDENÍ, NAPR. PROFIL ALUPROF MB 78 EI STANDARD – FENESTRA</p> <p>DOPLNKY DVERÍ: NÍZKY PRAH MAX. 20 mm, 2 x SAMOZATVÁRAČ + KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA, POLEP PRE ŠEROSLEPÝCH HL.KR.:Z OBOCH STRÁN KLÚČKA + BEZP. VLOŽKA, Z OBOCH STRÁN MADLO, STAVAČ KRÍDLA, VEDL.KR.:Z VNÚTRA KLUČKA + 1 BODVÝ PANIKOVÝ ZÁMOK PODLA EN 179</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: EI30 - C</p>	2	<p>FARBA HLINÍKOVÝCH ČASŤÍ – SVETLOSIVÁ, SIVÁ ALT. HNEDÁ PODLA VÝBERU INVESTORA</p> <p>POZNÁMKA: ** OTVÁRAČÍ MECHANIZMUS DVERÍ UMIESŤNÍ V DOSAHU ČLOVEKA NA INVALIDNOM VOZÍKU (MAX.1,10 m od PODLAHY)</p>	<p>PRI DODÁVKE UPRESNIŤ OTVÁRATEĽNOSŤ, A PRESNÝ POČET OKEN A DVERÍ. OKNÁ A DVERE SÚ ZNÁZORNENÉ Z POHL'ADU V SMERE OTVÁRANIA DVERÍ.</p> <p>PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!</p>
D5 3850 x 1800		<p>HLINÍKOVÁ INTERIÉR. ZASKLENNÁ STENA TROJDIELNA – PEVNÁ, ZASKLENIE STENY S IZOLAČNO – BEZP. POŽIAR. DVOJSKLOM, PROFIL RÁMU A KRÍDLA V PROTIPOŽIARNOM PREVEDENÍ NAPR. PROFIL ALUPROF MB 78 EI STANDARD – FENESTRA</p> <p>DOPLNKY: OBKLAD PARAPETU MRAMOR ALT. VNÚTORNÝ PARAPET</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: EI30 - C</p>	1	<p>FARBA HLINÍKOVÝCH ČASŤÍ – SVETLOSIVÁ, SIVÁ ALT. HNEDÁ PODLA VÝBERU INVESTORA</p> <p>POZNÁMKA: ** OTVÁRAČÍ MECHANIZMUS DVERÍ UMIESŤNÍ V DOSAHU ČLOVEKA NA INVALIDNOM VOZÍKU (MAX.1,10 m od PODLAHY)</p>	<p>PRI DODÁVKE UPRESNIŤ OTVÁRATEĽNOSŤ, A PRESNÝ POČET OKEN A DVERÍ. OKNÁ A DVERE SÚ ZNÁZORNENÉ Z POHL'ADU V SMERE OTVÁRANIA DVERÍ.</p> <p>PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!</p>

Stavba: DD a DSS Terany - novostavba ubytovacieho bloku
Terany , p.č.:44/1,44/3,44/8,44/9,44/10,794/12,794/10



Ing. Attila Farkaš
- PROJEKTOVANIE STAVIEB

Platná 119, 984 01
mobit: 0911 613 743
email: ing.farkasattila@gmail.com
ICO: 47 909 374, DIČ: 1075746419
IČ DPH: SK1075746419