


LEGENDA ZKRATEK:

- SV – STUDENÁ VODA
- TV – TEPLÁ VODA
- CV – CÍRKULAČNÝ VODA
- PO – PRÍMÝ OKRUH
- SO – SMIEŠOVANÝ OKRUH



zariadenia	ks
1 - Tepelné čerpadlo wolf cha 10 kW, monoblok, vzduch - voda	2
5 - plynový kondenzačný kotol CGB 2 - 38 kW	1
08 - Solárna čerpadlová skupina 10 (2484991)	1
14 - HVDT ,do 4,5m3/h	1
15 - Havarijní termostat	2
20 - 3 Cestný prepínací ventil so servopohonom 230V	2
22 - Akumulačný ohrievač PV (SOLAR+TČ) SEM -1IW-360	2
23 - Akumulačný zásobník UK/chlad WPS 100	1
27 - Čerpadlová skupina bez zmiešavača DN 32-60, 2072136	2
28 - Čerpadlová skupina so zmiešavačom DN 32-60, 2072140	2
30 - MAGNETICKÝ ODKALOVAČ so zachytávaním magnetitu 1 1/2", do 5,4 m3/hod	1
31 - Automatický odlučovač vzduchu 2", do 8,2 m3/hod	1
31s - Tlaková expanzná nádobka S 80L/10bar	1
33 - Ponorný snímač teploty NTC 5k d 6mm	5
35 - Kombinovaný rozdeľovač zberač 3 okruhy , 2072198	1
37 - Slnecný kolektor CFK1 , 7700778	8
38 - Tlaková expanzná nádobka NG 80L/6bar	1
50 - Ovládací modul BM-2, 8908340	1
51 - WOLF LINK HOME (MODUL VZDÁLENÉHO DOHLEDU) , 8908650	1
53 - Modul zmiešavača MM2, 8908447	2
55 - Solárny modul SM2-2, 8908450	1
56 - Kaskádový modul KM-2 V2, 8909097	1
70 - Grundfos ALPHA1 L 25-60 180	1

REV.: DÁTUM:

GENERÁLNY PROJEKTANT:	ING. ATTILA FARKÁŠ	 HVAC PROJEKT S.r.o.
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. ROMAN ČUPKA	
VYPRACOVAL:	ING. ROMAN ČUPKA	KÚRENIE – VETRANIE – KLIMATIZÁCIA A.S.Puškina 2467/25A, 984 01 Lučenec
INVESTOR: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany 1, Terany 1, 962 68 Hontianske Tesáre	Č. ZÁKAZKY:	06/2022
STAVBA: DD a DSS Terany - novostavba ubytovacieho bloku Terany , p.č.:44/1,44/3,44/8,44/9,44/10,794/12,794/10	DÁTUM:	08/2023
OBJEKT: SO-01: Vlastný objekt - D. ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	FORMÁT:	6 x A4
OBSAH: Schéma	MIERKA:	
	STUPEŇ:	Č.VÝKR.: UK-03
	SP/RP	