



POZNÁMKA

- ODPOJOVÁČE REZY A PRIPROJOVACIE ZVARY NA EXIST. NTL OC. ROZVODE REALIZOVAŤ NA BEZPEČNÉ ODPLYNENOM POTRUBÍ.

- RED. 80/65 OC. DOZVOLOVAŤ PÁSKOU ZA STUJENÁ.

VÝPIS POTRUBIA, ARMATÚR A TVAROVIEK

POPIS	MNOŽST.
Tlakové potrubie pre plyn HDPE, PE100, SDR11, PN16 – 90x8,2mm	m 72,40
Tlakové potrubie pre plyn HDPE, PE100, SDR11, PN16 – 63x5,8mm	m 79,40
Tlakové potrubie pre plyn HDPE, PE100, SDR11, PN16 – 32x3,0mm	m 2,70
USTN d63x2", Prechodka PE/ocel s vonkajším závitom	ks 1
USTN d32x1", Prechodka PE/ocel s vonkajším závitom	ks 1
USTR d90/80(3"), Prechodka PE/ocel s vnútorným závitom	ks 1
W90° d90, Elektrovarovkové koleno 90°-d90, SDR11 Frialen č. 612 103	ks 1
W45° d90, Elektrovarovkové koleno 90°-d90, SDR11 Frialen č. 612 102	ks 4
W90° d63, Elektrovarovkové koleno 90°-d32, SDR11 Frialen č. 612 099	ks 2
W90° d32, Elektrovarovkové koleno 90°-d32, SDR11 Frialen č. 612 093	ks 2
BTR 90/63, T-kus redukovaný, SDR11 Frialen č. 800 138	ks 1
BR 90/63, redukcia s dlhými ramenami, SDR11 Frialen č. 800 211	ks 1
BR 63/32, redukcia s dlhými ramenami, SDR11 Frialen č. 800 205	ks 1
MB d63, objímka so zarážkou, SDR11 Frialen č. 612 685	ks 2
MB d90, objímka so zarážkou, SDR11 Frialen č. 612 687	ks 3
Poklop ventílový liatinový – plyn	ks 1
Betónová doska 450x450x100mm	ks 1
Vyhľadávací vodič CY 6mm2	m 168,0
Výstražný fólia žltá	m 152,0

VÝPIS POTRUBIA, ARMATÚR A TVAROVIEK

POPIS	MNOŽST.
SKRIŇA TYPOVÁ PLASTOVÁ DO STENY (DU + BK4T G4, PODRUŽNÉ MIERANIE)	ks 1
SKRIŇA TYPOVÁ PLASTOVÁ DO OPLIETENIA (HUP, RTP, BK G25T)	ks 1
POTRUBIE OCELOVÉ ČIERNE DN 50 (OCHRANNÁ TRUBKA)	m 0,9
POTRUBIE OCELOVÉ ČIERNE DN 80 (OCHRANNÁ TRUBKA)	m 0,6
POTRUBIE PE D 63 (OCHRANNÁ TRUBKA)	m 1,7
POTRUBIE PE D 110 (OCHRANNÁ TRUBKA)	m 0,7

Kmny

GENERÁLNY PROJEKTANT		Ing. Attila FARKAŠ	Ing. Erika KOVÁCSOVÁ mobil: 0905 789 438 e-mail: kovacsic61@gmail.com	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		Ing. Erika KOVÁCSOVÁ		
VYPRACOVÁLA		Ing. Erika KOVÁCSOVÁ		
INVESTOR		DD a DSS Terany 1, Terany, 962 68 Hončianske Tesčre		
STAVBA	DD a DSS Terany- novostavba ubytovacieho bloku Terany, p.č.:44/1,3,8,9,10; 794/12,10		FORMÁT	2 A4
OBJEKT	SO 02 VNÚTROAREÁLOVÉ ROZVODY NTL PLYNOVODU A MARZ		DÁTUM	09/2023
			MIERKA	-
			STUPEŇ	SP/RP
OBSAH	SCHEMA NTL ROZVODU, VÝKAZ MATERIÁLU		ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO SADY
			P03	