



MESTO TRENČÍN
MIEROVÉ NÁMESTIE 2
911 64 TRENČÍN

všetkým záujemcom

VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA

NAŠE ČÍSLO

VYBAVUJE / LINKA

TRENČÍN

MSÚTN-UP-VO/2020/38032/89170/GOL

Ing. Golejová Ľubica
032/6504265

23.07.2020

Vec: **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov**

Mestu Trenčín ako verejnému obstarávateľovi bola od záujemcu prostredníctvom systému Josephine zaslaná Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k podlimitnej zákazke „**Projekt TreBuCHET - Mobiliár**“, ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania dňa 09. 07. 2020 č. 144/2020 pod spis. zn.: 24431-WYT.

V súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám zasielame nasledovnú odpoveď na predmetnú žiadosť.

I.

Otázka záujemcu č. 1:

„Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o upresnenie, či pri položke mobilné toalety - štandardná a pre invalidov, ide o kúpu alebo prenájom týchto toaliet. Nakoľko všetci prevádzkovatelia/predajcovia takýchto zariadení na Slovensku ponúkajú len prenájom a servis.“

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 1:

Verejný obstarávateľ trvá na kúpe a nie prenájme uvedených toaliet. Táto zákazka je realizovaná a schválená v rámci projektu podporovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Predmet kúpy je financovaný z fondov EÚ a celý projekt aj s podrobným výkazom-výmer bol schválený pred vyhlásením súťaže kontrolou z týchto fondov. Položky nachádzajúce sa vo výkaze-výmer (aj toalety) budú súčasťou kúpnej zmluvy a v projekte sa ani nepočítalo s variantom prenajatia niektorých z týchto položiek.

Otázka záujemcu č. 2:

„V projektovej dokumentácii, ktorá bola predložená verejným obstarávateľom, je pri prvkoch uvedený ako materiál agátové/smrekovcové drevo, okrem prvku Relaxačné lehátko, kde je požadované tropické drevo-jatoba. Žiadame o vysvetlenie, či išlo o zámer zmeny farebnosti požadovaných materiálov, nakoľko ani jedna z požadovaných drevín v zmysle VO nie je šedej farby. Otázka: Je možné použiť ako vhodný ekvivalent agátové drevo, ktoré svojou životnosťou a vlastnosťami je minimálne rovnako kvalitatívna drevina? Vo výmer-výkaze je uvedené, že tropické drevo na relaxačnom lehátku má byť bez povrchovej úpravy, čo pri vlhkosti v zmysle umiestnenia lehátka v Čerešňovom sade môže spôsobiť poškodenie/znehodnotenie tohto dreva. Pre to si myslíme, že použitie agátového dreva s povrchovou úpravou je lepším riešením.“

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 2:

Išlo o zámer verejného obstarávateľa. Nepodceňujeme agátové drevo, práve naopak, navrhli sme ho avšak na herné masívne prvky, kde má opodstatnenie.

Tropické drevo - jatoba sme na lehátka, kde sú použité užšie lamely vybrali zámerne, chceli sme použiť čo najodolnejší materiál, aby sme predišli ich praskaniu v spojoch. Jatoba je dvakrát tvrdšia ako dub, húževnatá a vhodná aj do vlhkého prostredia (používa sa aj na stavbu lodí).

Povrchovú úpravu sme tak isto zámerne nenavrhli z dvoch dôvodov. Ak sa drevo raz ošetrí, bolo by ho treba následne ošetrovať 2 krát za rok. Neošetrené drevo jatoba po cca roku zošedne rovnako ako smrekovec a agát a tak sa farebne zjednotí.

Ako príklad uvádzame mestský mobiliár v parku a na Mierovom námestí - je realizovaný z neošetrenej jatoby, ktorá prirodzene zošedne, ako je požadované.

Ak by sme na účel lamiel na sedenie použili agátové drevo hrozí riziko praskania a krútenia. Toto riziko pri masívnych prvkoch je zanedbateľné.

Z týchto dôvodov preto navrhujeme použiť materiály ako sú uvedené v projekte.

II.

Prosím, pri spracovávaní svojej ponuky zohľadnite vyššie uvedenú odpoveď verejného obstarávateľa.



Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín
v.z. JUDr. Katarína Mrázová
vedúca právneho útvaru