

VÁHOPROJEKT, s.r.o.
Exnárova 13
080 01 Prešov

Vaša značka
Ing. Váhovský
0907 930 427
zo dňa 23.10.2018

Naša značka
5127/2018/KE

Vybavuje :
Glesg Peter
+421903486941

Košice
7.11.2018

Vec

Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP – Popradská – Trieda Košického vládného programu, Košice - vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie

Na základe Vašej žiadosti o vydanie stanoviska k projektu: „Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP – Popradská – Trieda KVP, Košice pre stavebníka Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, ktorá je v záujmovom území (širšie) k. ú. Terasa parcely č. 3922, 3921/1, 3923, 3887, 3891, 218/1, 4304/8, 4308, 1/9, 1/15, 1/53, 119, podľa Vašej priloženej situácii sa

nachádza

podzemné vedenie OK a iné zariadenia spoločnosti vo vlastníctve alebo v správe spoločnosti **SITEL s.r.o.**

K uvedenej stavbe **nemáme námietky**, ktoré by boli prekážkou **k vydaniu stavebného povolenia**, pokiaľ pri jej realizácii budú dodržané tieto podmienky :

- pred začatím zemných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie vedenia OK a jeho súčastí v mieste stavby správcu siete spoločnosti SITEL s.r.o.. Vytýčenie vedenia bude vykonané na základe písomnej objednávky (kontaktovať Glesg Peter 0903486941 / pglesg@sitel.sk) .
- pri prácach počas realizácie stavby, ktorými môžu byť poškodené podzemné vedenia a zariadenia spoločnosti SITEL s.r.o., je stavebník povinný dodržať podmienky pre práce v ochrannom pásme podzemných vedení a zariadení a vykonať všetky objektívne účinné opatrenia, aby nedošlo k ich narušeniu alebo poškodeniu .
- pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, žiadame optickú trasu chrániť. V prípade ochrany alebo vynútenej prekládky siete spoločnosti SITEL s.r.o. **žiadame predložiť na schválenie realizačný projekt ochrany**, alebo prekládky OK. Mechanická ochrana, alebo vynútená prekládka bude realizovaná v plnej výške na náklady investora .
- realizáciu ochrany a prekládky pre investora vykoná spoločnosť SITEL s.r.o., alebo ňou poverená organizácia na základe „ **Zmluvy o preložke** „ podľa dopredu schválenej cenovej kalkulácie spoločnosti SITEL s.r.o.
- v prípade prekládky vedení, ktoré budú vyžadovať výluku na prevádzke vedení spol. O2 Slovakia, s.r.o., je potrebné oznámiť 30 kalendárnych dní vopred. Ak plánované práce negatívne neovplyvnia prevádzku, je potrebné ich oznámiť minimálne 5 prac. dní vopred.
- po realizácii sa OK odovzdá správcovi siete. Vypracuje sa porealizačná projektová dokumentácia, ktorá bude obsahovať porealizačné geometrické zameranie s polohopisom preložených káblov, spojok a káblových šácht.
- pri vykonávaní všetkých prác žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6003 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu .Existujúce podzemné vedenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č.351/2011 Z. z.) a zároveň je nutné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. O ochrane proti rušeniu.
- zvlášť **UPOZORŇUJEME** a zdôrazňujeme, aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané podmienky ochrany telekomunikačných zariadení, a to :
 - v ochrannom pásme PTZ vykonávať ručný výkop 1,5 m na obe strany od ich trasy
 - upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm
 - v prípade potreby, overenie výškového a stranového uloženia podzemných vedení ručnými sondami
 - v prípade obnaženia PTZ zabezpečiť ich primeranú ochranu proti poškodeniu
 - nad trasou PTZ dodržiavať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti poškodeniu
 - nad trasou PTZ dodržiavať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by k nim znemožňovali prístup
 - bez súhlasu zodpovedného pracovníka SITEL s.r.o. nezvyšovať a neznižovať vrstvu zeminy nad PTZ
 - v prípade akéhokoľvek poškodenia vedenia informovať o tom bezodkladne na tel. číslo : Glesg Peter 0903486941
 - za prevádzku optických káblov počas prác v ich ochrannom pásme je zodpovedný realizátor týchto prác
 - pred zášypom výkopu prizvať zástupcu SITEL s.r.o. na kontrolu, previesť zhutnenie zeminy pod trasou vedenia, obnoviť značenie (krycia fólia, markery) a spísať zápis o nepoškodení trasy vo vlastníctve a správe spoločnosti SITEL s.r.o.



telekomunikačné riešenia


Upozorňujeme že nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 Zákona č. 351/2011 Z. z. O elektronických komunikáciách v platnom znení



Toto vyjadrenie platí 6 mes.

od vydania, v rozsahu nami overenej dokumentácie stavby a pre rozsah prác vyznačených alebo vymedzených v predmete žiadosti.

V prípade ďalších informácií kontaktujte: Peter Glesg, +421 903 486 941, pglesg@sitel.sk

S pozdravom

 **SITEL s.r.o.**
pracovisko Košice
Zemplínska 6, 040 01 Košice
usek výstavby



ZOZNAM OBJEKTOV


- SO 01 CYKLOCHODNÍK: PREPOJENIE TRIEDA SNP – POPRADSKÁ – TRIEDA KVP, I. ETAPA
 SO 02 CYKLOCHODNÍK: PREPOJENIE TRIEDA SNP – POPRADSKÁ – TRIEDA KVP, II. ETAPA
 SO 03 OPLATENIE
 SO 04 PRELOŽKA VEREJNÉHO ZEMLINISKA
 SO 05 NÁHRADNÁ VÝSADBA

Podľa predloženej PD stavby dôjde ku styku s podzemnými telekomunikačnými zariadeniami (PTZ) spoločnosti SÍTEL s.r.o. Podľa zákresu č. 1. Týmto žiadame: pred začatím stavby zabezpečiť u spoločnosti SÍTEL s.r.o. vytyčenie PTZ v teréne. V ochrannom pásme PTZ vykonávať ručný výkop 1,5m na obe strany od trasy PTZ. V prípade ohrozenia PTZ zabezpečiť ich primeranú ochranu, prizvať zástupcu SÍTEL a dohodnúť ďalší postup prác. pred zásobou výkopu prizvať zástupcu spoločnosti SÍTEL na obhliadku. zaškrtnúť naštudovanú PD na vyjadrenie.

V Košiciach, dňa 10.10.2018 Podpis: [Signature]

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	VÁHO Exnôrova 13, 080 01 Prešov tel. 0907/930 427, e-mail: vahoprojekt@gmail.com	
ING.VÁHOVSKÝ	ING.KRAČÍK	ING.VÁHOVSKÝ		
KRAJ:	KOŠICKÝ	DÁTUM:	10/2018	
OBJEDNÁVATEL:	MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, 040 11 KOŠICE	STUPEŇ:	DSP	
STAVBA:	CYKLOCHODNÍK; PREPOJENIE TRIEDA SNP – POPRADSKÁ-TRIEDA KVP, KOŠICE	FORMÁT:	1xA4	
OBJEKT:		MIERKA:		
OBSAH:	PREHLADNÁ SITUÁCIA		Č. PRÍLOHY:	Č. SÚPRAVY:
			C.1	

C.1



Google Earth

© 2018 DigitalGlobe
018 CNES / Airbus