

VÁHOPROJEKT s.r.o.
Kpt. Nálepku 6
080 01 Prešov

Váš list zo dňa/ zn.

Naša značka
1100/11/2018

Vybavuje /linka
Martin Kopera
055/3012345

Košice
28/11/2018

VEC: vyjadrenie

Požiadali ste nás o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavbu: **„Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP – Popradská – Trieda Košického vládného programu, Košice“** za účelom stavebného konania.

Vo Vami vyznačenej lokalite sa naše podzemné vedenia **nachádzajú**. Trasu našich vedení sme Vám orientačne zakreslili do Vami doloženej situácie SO 01. V situácii SO 02 naše siete sú obsiahnuté.

Žiadame dodržať nasledovné podmienky:

- pred začatím zemných prác je nutné objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu: mkopera@antik.sk, kontakt: 0915 918 489 – Martin Kopera,
- v okolí našich káblov – 3 m – je potrebný ručný výkop,
- v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu,
- odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
- pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v priestorovej norme STN 736005,
- pod spevnenými plochami žiadame uložiť naše káble a rúry do betónových žľabov typu TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku a na telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop triedy D400,
- v prípade prekládky našich vedení, tú zrealizujeme vlastnými kapacitami na náklady investora,
- projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany a prekládky našich vedení žiadame predložiť na odsúhlasenie, prekládku je možné realizovať až po uzavretí dohody,
- pred zasypaním odkrytých chráničiek našej spoločnosti žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.


Toto vyjadrenie má platnosť šesť mesiacov.

S pozdravom,



Jana Filipová

Oddelenie zmluvných vzťahov a výstavby



ZOZNAM OBJEKTOV

- SO 01 CYKLOCHODNÍK: PREPOJENIE TRIEDA SNP – POPRADSKÁ – TRIEDA KVP, I. ETAPA
- SO 02 CYKLOCHODNÍK: PREPOJENIE TRIEDA SNP – POPRADSKÁ – TRIEDA KVP, II. ETAPA
- SO 03 OPLATENIE
- SO 04 PRELOŽKA VEREJNÉHO OSVETLENIA
- SO 05 NÁHRADNÁ VÝSADBA



V uvedenom záujmovom území sa naše podzemné siete nachádzajú. Zákresenie trasy je len informatívne. Pred zahájením zemných prác je nutné požiadať ANTIK Telecom s.r.o. o presné vytyčenie. Žiadame o dodržanie ochrany našich vedení v zmysle platných zákonov a STN.

Vyjadrenie je vydávané pre účely:

1. Informatívny zakres

2. [Redacted]


3. [Redacted]

4. [Redacted]

Dátum: 26.11.2018

Podpis:

C.1

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	 Exnárova 13, 080 01 Prešov tel. 0907/930 427, e-mail: vahoprojekt@gmail.com	
ING. VÁHOVSKÝ	ING. KRAČÍK	ING. VÁHOVSKÝ		
KRAJ:	KOŠICKÝ	DÁTUM:	10/2018	
OBJEDNÁVATEL:	MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, 040 11 KOŠICE	STUPEŇ:	DSP	
STAVBA:	CYKLOCHODNÍK; PREPOJENIE TRIEDA SNP- POPRADSKÁ-TRIEDA KVP, KOŠICE	FORMÁT:	1x A4	
OBJEKT:		MIERKA:		
OBSAH:	PREHLÁDNÁ SITUÁCIA		Č. PRÍLOHY:	Č. ÚPRÁVY:
			C.1	

