


OCELOVÉ POTRUBÍ BEZEŠVÉ

SVĚTLOST [mm]	ROZMĚR [mm]	SVĚTLOST [mm]	ROZMĚR [mm]
DN6	ø 8 x 1,0	DN80	ø 88,9 x 3,6
DN8	ø 12 x 2,0	DN100	ø 114,3 x 4,0
DN10	ø 14 x 2,0	DN125	ø 139,7 x 4,5
DN15	ø 21,3 x 2,6	DN150	ø 168,3 x 4,5
DN20	ø 26,9 x 2,6	DN200	ø 219,1 x 6,3
DN25	ø 33,7 x 2,6	DN250	ø 273 x 7,0
DN32	ø 42,4 x 2,6	DN300	ø 323,9 x 8,0
DN40	ø 48,3 x 2,6	DN350	ø 355,6 x 9,0
DN50	ø 60,3 x 2,9	DN400	ø 406,4 x 11,0
DN65	ø 76,1 x 3,2	DN500	ø 508 x 14,0

--- MOKRÉ SÁNÍ NH3

— NÍZKOTLAKÁ KAPALINA NH3

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	Bpv	±0,000
	10			20			30				4,00		8,00 m	12,00		494,700

AUTORIZACE	Ing. Jan Doležal		
	Boele s.r.o. a AS PROJECT s.r.o.		
	ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ HUMPOLECKÁ 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ASPROJECT.CZ		
	DESIGN OBJEKTU	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT
	Boele	Ing. Jiří Žák	Ing. Jan Doležal
			VYPRACOVAL
			Ing. Jan Doležal

REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ

INVESTOR:	Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov IČO: 002 48 801	FORMÁT	A3
MÍSTO STAVBY:	parc.č. 323/1, st. 323/6, 313/13 k.ú. Pelhřimov Pelhřimov, Vysočina	DATUM	06/2025
CHARAKTER STAVBY:	rekonstrukce a přístavba	STUPEŇ DOK.	DPS
ODDÍL:	D1.4.8 Ledová plocha	Č. ZAKÁZKY	1146/23
OBSAH:	SCHÉMA CHLAZENÁ DESKA	MĚŘÍTKO:	ČÍS. VÝKRESU:
		-	D.1.4.8.8