

TAB Místnosti - 3NP		
Typ	Název	Povrchová úprava stropu
3NP ST 01	VP / Požáratel	
3NP ST 02	VP / Požáratel	

LEGENDA TRAS :

- TRASA HLAVNÍHO VNÍ PRÍVODU
- TRASA SPOLEČNÁ ŽLAB 250mm s PŘEPÁŽKOU
- TRASA SPOLEČNÁ ŽLAB 150mm s PŘEPÁŽKOU
- TRASA SPOLEČNÁ ŽLAB 500mm
- TRASA SPOLEČNÁ ŽLAB 400mm
- TRASA SPOLEČNÁ ŽLAB 300mm
- TRASA SPOLEČNÁ ŽLAB 250mm
- TRASA SPOLEČNÁ ŽLAB 150mm
- TRASA SPOLEČNÁ ŽLAB 100mm
- TRASA SPOLEČNÁ ŽLAB 50mm
- TRASA SILNOPROUD
- KOVÝM PODLAHOVÝM INSTALAČNÍM KANÁL s ujetím do betonu 250x48mm
- PARALELNÍ KANÁL DVOUKOMOROVÝ PR 150 x 65 D 160
- SVLEK OVÝS podlahového instalačního kanálu 250x48mm
- PODLAHOVÁ KRAJICE DO BETONU 40x40mm pro kanály o šířce 350 a 250mm

LEGENDA ELEKTRO :

- ROZVADĚČ STÁVAJÍCÍ
- ROZVADĚČ NOVÝ
- ZÁSUVKA JEKONÁSOBNÁ 16A, 250V
- ZÁSUVKA DVOUKOMOROVÁ 16A, 250V
- ZÁSUVKA JEKONÁSOBNÁ 16A, 250V PŘÍSLAŽNÁ MONTÁŽ
- OBECNÝ VÝVOD 10/230V
- OBECNÝ VÝVOD 30/400V
- ZÁSUVKOVÁ SVÍŽKA 2x15A/230V, 2x15A/16A/400V
- ZÁSUVKOVÁ SVÍŽKA 3x15A/230V, 1x15A/16A/400V, 3x50A/23A/400V
- EL. INST. KRAJICE
- ZOBECI PRO PŘESÁRY A WC

LEGENDA MaR, SLP :

- ROZVADĚČ

Pro rozvody TPS (T28) jsou zpracovány 3D koordinátní výkresy, přesná poloha veškerých rozvodů bude dle těchto koordinátních výkresů, které jsou odsouhlaseny architektem. Součástí odůlu bude kniha koncových prvků, která musí být odsouhlasena architektem.

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M	2.00	4.00 m	6.00	8.00	±0.000
	10	20	30												

AUTORIZACE	ČKAIT - 100923	ING. MILOSLAV MÜLLER	
AS PROJECT s.r.o. - BOELE			
ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, ODVÁTELSKÁ ČINNOST A PROJEK			
HUMPOLECKÁ 202, 393 01 PELHÁMOV, TEL: 565 326 816, WWW.ASPROJECT.EU			
DESIGN OBJEKTU	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Boele	ING. JIŘÍ ŽÁK	ING. JAN NEJEČHEL	ING. JAN NEJEČHEL

REKONSTRUKCE ZEMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ			
INVESTOR	Město Pelhřimov, Husarovo náměstí 1, 330 01 Pelhřimov ČS. 300 48 601	FORMÁT	A3 100x400mm
MÍSTO STAVBY	par.č. 323/1, st. 323/1, 313/13 k.ú. Pelhřimov Pelhřimov, Vyšehrad	DATAUM	06/2025
CHARAKTER STAVBY	Rekonstrukce a údržba	STUPEŇ DOK.	0/0
ODOL. DOKUMENTACE	S01 - železný stavební	Č. ZAKÁZKY	1001/22
	Dle Sítěprůchodu elektrického	Č. ARCHIVNÍ	
OBŠAR	PŮDORYS 3NP SILNOPROUD	ČÍSLO VÝKRESU	014.4.20
		1:100	