

Zařízení	Vstup Výst.	Zóna Výst.	Area	Zařízení	Název zóny Použití	Typ	Poznámka
Ústředna (m.č. 1N10 VELÍN)	1	1					
	2	2					
	3	3					
	4	4					
	5	5					
	6	6		box AKU Z1	Samoochrana box AKU Z1	tamper	
	7	7		box AKU PZTS	Samoochrana box AKU PZTS	tamper	
	8	8		box ústředna	Samoochrana PZTS	24hod	
	BELL	BELL		SIR-BLIK	Celkový poplach		1N36 Ochoz LP u Velínu
	1	1		BZUČÁK- PRIMÁRNÍ	Poplach WC a Sprcha Imobilní WC_P26b + SPR_P26 + WC_204 + WC_BOX	REL 2A	VELÍN 1N10
	2	2		BZUČÁK- SEKUNDÁRNÍ	Poplach WC a Sprcha Imobilní WC_P26b + SPR_P26 + WC_204 + WC_BOX	REL 2A	Denní místnost 1N11b
	3	3					
	4	4					
EXP 1 (m.č. 1N10 VELÍN)	1	9		MAGNET	Dveře Denní místnost 1N11b	zpožděná	
	2	10		DUÁL	Prostor Denní místnost 1N11b	okamžitá	
	3	11		PIR	Prostor Velín 1N10	okamžitá	
	4	12		PIR	Prostor Kancelář 1N09	okamžitá	
	5	13		SKLO	Sklo Velín 1N10	okamžitá	
	6	14		OPTIC	Fire Velín 1N10	požár	
	7	15					
	8	16		box EXP1	Samoochrana EXP1	24hod	
EXP 2 (m.č. 1N03 Sklad)			50mA				
	1	17		2xMAGNET	Dveře vstup Vstup hala 1N01	zpožděná	
	2	18		2xMAGNET	Dveře vstup Obchod 1N02	zpožděná	
	3	19		DUÁL	Prostor vstup Obchod 1N02	následná	
	4	20		SKLO	Sklo Obchod 1N02	okamžitá	
	5	21		OPTIC	Fire Sklad 1N03 VZT	požár	
	6	22		MAGNET	Dveře Levé Šatna hobby/veřejné Bruslení 1N07	okamžitá	
	7	23		MAGNET	Dveře Právě Šatna hobby/veřejné Bruslení 1N07	okamžitá	
	8	24		box EXP2	Samoochrana EXP2	tamper	
			50mA	SIR-BLIK	Celkový poplach	REL 2A	1N01 Vstup hala
EXP 3 (m.č. 1N27 VZT)	1	25		DUÁL	Prostor Vstup hala 1N01	následná	
	2	26		OPTIC	Fire VZT 1N27 LP	požár	
	3	27		OPTIC	Fire VZT 1N27 PP	požár	
	4	28		OPTIC	Fire VZT 1N27 LZ	požár	
	5	29		OPTIC	Fire VZT 1N27 PZ	požár	
	6	30		OPTIC	Fire Rezerva 1N28	požár	
	7	31		box AKU Z2	Samoochrana box AKU Z2	tamper	
	8	32		box EXP3	Samoochrana EXP3	tamper	
			50mA	LAMPA	Poplach WC Imobilní a Sprcha 1N26	REL 2A	Sprcha 1N26

EXP 4 (m.č. 1N27 VZT)	1	33		RESET	Reset poplachu WC Imobilní 1N26b	okamžitá	
	2	34		TAHOVÉ	Poplach 1 WC Imobilní 1N26b	okamžitá	
	3	35		TAHOVÉ	Poplach 2 WC Imobilní 1N26b	okamžitá	
	4	36		TAHOVÉ	Poplach 3 WC Imobilní 1N26b	okamžitá	
	5	37		RESET	Reset poplachu Sprcha Imobilní 1N26	okamžitá	
	6	38		TAHOVÉ	Poplach Sprcha Imobilní 1N26	okamžitá	
	7	39					
	8	40		box EXP4	Samoochrana EXP4	tamper	
			50mA	2x LAMPA	Poplach WC Imobilní a Sprcha 1N26	REL 2A	Chodba 118
EXP 5 (m.č. 2NP.ST.03 Pokladna)	1	41		2xMAGNET	Dveře 1L Vstupní schodba 2N05	okamžitá	
	2	42		2xMAGNET	Dveře 2L Vstupní schodba 2N05	okamžitá	
	3	43		2xMAGNET	Dveře 3L Vstupní schodba 2N05	okamžitá	
	4	44		2xMAGNET	Dveře 4L Vstupní schodba 2N05	okamžitá	
	5	45		2xMAGNET	Dveře 5L Vstupní schodba 2N05	okamžitá	
	6	46		2xMAGNET	Dveře 6L Vstupní schodba 2N05	zpožděná	
	7	47		2xMAGNET	Dveře 7L Vstupní schodba 2N05	okamžitá	
	8	48		2xMAGNET	Dveře 8L Vstupní schodba 2N05	okamžitá	
			50mA	SIR-BLIK	Celkový poplach	REL 2A	2N05 Vstupní schodba
EXP 6 (m.č. 2NP.ST.03 Pokladna)	1	49		RESET	Reset poplachu WC Imobilní 2N04	okamžitá	
	2	50		TAHOVÉ	Poplach 1 WC Imobilní 2N04	okamžitá	
	3	51		TAHOVÉ	Poplach 2 WC Imobilní 2N04	okamžitá	
	4	52		TAHOVÉ	Poplach 3 WC Imobilní 2N04	okamžitá	
	5	53					
	6	54					
	7	55					
	8	56		box EXP5+6+7	Samoochrana EXP5+6+7	tamper	
			50mA	LAMPA	Poplach WC Imobilní m.č. 2N04	REL 2A	2N05 Vstupní schodba
EXP 7 (m.č. 2NP.ST.03 Pokladna)	1	57		MAGNET	Dveře Pokladna 2NP.ST.03	zpožděná	
	2	58		PIR	Prostor Pokladna 2NP.ST.03	následná	
	3	59		SKLO	Sklo Pokladna 2NP.ST.03	okamžitá	
	4	60		TÍSEŇ	Tíseň Pokladna 2NP.ST.03	24hod	
	5	61		2xMAGNET	Dveře 1L Severní vstupní část 2N06	okamžitá	
	6	62		2xMAGNET	Dveře 2L Severní vstupní část 2N06	okamžitá	
	7	63		2xMAGNET	Dveře 3L Severní vstupní část 2N06	okamžitá	
	8	64		2xMAGNET	Dveře 4L Severní vstupní část 2N06	okamžitá	
			50mA	BZUČÁK- TERCIÁLNÍ	Poplach WC a Sprcha Imobilní WC_P26b + SPR_P26 + WC_204 + WC_BOX	REL 2A	Pokladna 2NP.ST.03
EXP 8 (m.č. 118 Chodba u m.č. 1N30 Chodba pod tribunou)	1	65		2xMAGNET	Dveře Chodba pod tribunou 1N30	zpožděná	
	2	66		DUÁL	Prostor Chodba pod tribunou 1N30	následná	
	3	67		MAGNET	Dveře Chodba Sporthotel 122	zpožděná	
	4	68		DUÁL	Prostor Chodba Sporthotel 122	následná	
	5	69					
	6	70					
	7	71					
	8	72		box EXP8	Samoochrana EXP8	tamper	
			50mA	SIR-BLIK	Celkový poplach	REL 2A	1N30 Chodba pod tribunou

EXP 9 (m.č. 2N01 SKY BOX)	1	73		RESET	Reset poplachu WC Imobilní Sporthotel	okamžitá	
	2	74		TAHOVÉ	Poplach 1 WC Imobilní Sporthotel	okamžitá	
	3	75		TAHOVÉ	Poplach 2 WC Imobilní Sporthotel	okamžitá	
	4	76		TAHOVÉ	Poplach 3 WC Imobilní Sporthotel	okamžitá	
	5	77		MAGNET	Dveře Úniková chodba 2N03	okamžitá	
	6	78		2xMAGNET	Dveře Jižní vstupní část 2.NP	okamžitá	
	7	79					
	8	80		box EXP9	Samoochrana EXP9	tamper	
			50mA	LAMPA	Poplach WC Imobilní hotel	REL 2A	SKY BOX 2N01
EXP 10 (m.č. 1N10b Dílňa- brusárna)	1	81		OPTIC	Fire Rozvodna NN 1N13	požár	
	2	82		2xTMAGNET	Vrata Technologie chlazení 1N14	okamžitá	
	3	83		TEPLO	Fire Dílna-brusárna 1N10b	požár	
	4	84					
	5	85					
	6	86					
	7	87					
	8	88		box EXP10	Samoochrana EXP10	tamper	
			50mA				
EXP 11 (m.č. 1N15 Rolbárna)	1	89		MAGNET	Dveře Chodba 146 u Rolbárny	zpožděná	
	2	90		DUÁL	Prostor Chodba 146 u Rolbárny	následná	
	3	91		2xTMAGNET	Vrata Rolbárna 1N15	okamžitá	
	4	92		DUÁL	Prostor Rolbárna 1N15	okamžitá	
	5	93		TEPLO	Fire Rolbárna 1N15 u vrat	požár	
	6	94		TEPLO	Fire Rolbárna 1N15 k LP	požár	
	7	95		TEPLO	Fire Rolbárna 1N15 u agregátu	požár	
	8	96		box EXP11	Samoochrana EXP11	tamper	
			50mA	SIR-BLIK	Celkový poplach	REL 2A	146 Chodba u Rolbárny
EXP 12 (m.č. 140 Rozvodna)	1	97		OPTIC	Fire Rozvodna 140	požár	
	2	98		OPTIC	Fire CBS 155	požár	
	3	99		OPTIC	Fire RPO 155	požár	
	4	100					
	5	101					
	6	102					
	7	103		box AKU Z3	Samoochrana box AKU Z3	tamper	
	8	104		box EXP12	Samoochrana EXP12	tamper	
			50mA	SIR-BLIK	Celkový poplach	REL 2A	1N36 Ochoz LP u rozhodčích
EXP 13 (m.č. 1N43 Úklidová místnost)	1	105		MAGNET	Dveře Chodba 128 u Prádelny	zpožděná	
	2	106		DUÁL	Prostor Chodba 128 u Prádelny	následná	
	3	107		TEPLO	Fire Prádelna 1N44	požár	
	4	108		OPTIC	Fire Úklidová místnost 1N43	požár	
	5	109		TEPLO	Fire Kotelna 129	požár	
	6	110					
	7	111					
	8	112		box EXP13	Samoochrana EXP13	tamper	
			50mA	SIR-BLIK	Celkový poplach	REL 2A	128 Chodba u Prádelny

ZDROJ							Z1 SYSTÉMOVÝ ZDROJ
15V4A	--	--	--	Z1 + AKU BOX	m.č. 1N10 Velín		AC+BAT+AUX+TA
ZDROJ							Z2 SYSTÉMOVÝ ZDROJ
15V4A	--	--	--	Z2 + AKU BOX	m.č. 1N28 Rezerva		AC+BAT+AUX+TA
ZDROJ							Z3 SYSTÉMOVÝ ZDROJ
15V4A	--	--	--	Z3 + AKU BOX	m.č. 140 Rozvodna		AC+BAT+AUX+TA
kl. LCD bez krytu	--	IN					
	--	--		KL.01	m.č. 1N11b Denní místnost		KL.01
		OUT	50mA				
kl. LCD bez krytu	--	IN					
	--	--		KL.02	m.č. 1N02 Obchod		KL.02
		OUT	50mA				
kl. LCD v krytu	--	IN		kontakt	Tamper box klávesnice	následná	
	--	--		KL.03	m.č. 1N01 Vstup hala		KL.03
		OUT	50mA				
kl. LCD v krytu	--	IN		kontakt	Tamper box klávesnice	následná	
	--	--		KL.04	m.č. 1N30 Chodba pod tribunou		KL.04
		OUT	50mA				
kl. LCD v krytu	--	IN		kontakt	Tamper box klávesnice	následná	
	--	--		KL.05	m.č. 122 Chodba sporthotel		KL.05
		OUT	50mA				
kl. LCD v krytu	--	IN		kontakt	Tamper box klávesnice	následná	
	--	--		KL.06	m.č. 146 Chodba u Rolbárny		KL.06
		OUT	50mA				
kl. LCD v krytu	--	IN		kontakt	Tamper box klávesnice	následná	
	--	--		KL.07	m.č. 128 Chodba u Prádelny		KL.07
		OUT	50mA				

Podsystemy: (rozdělení prvků do podsystémů bude určeno uživatelem objektu při instalaci)

A1 A5

A2 A6

A3 A7

A4 A8

Pro vzdálenou správu: připojení do LAN/WAN

Přenos GSM bránou na určená telefonní čísla, případně na pult PCO