

Oblastní inspektorát práce  
pro Jihočeský kraj a Vysočinu

AS PROJECT s.r.o.  
Humpolecká 2122  
393 01 Pelhřimov

Váš dopis ze dne  
27.08.2024

Naše č.j.:  
26108/5.41/24-2

Naše sp. zn  
V5-2024-285

Vyřizuje/kontakt:  
Ing. Lucie Golská / 950 179 523

Jihlava  
05.09.2024

### **Vyjádření k projektové dokumentaci stavby**

Podle § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Rekonstrukce zimního stadionu v Pelhřimově  
místo: parc.č. 323/1, st. 323/6, 323/13, 3490/10, 3490/11 k.ú. Pelhřimov, Pelhřimov  
zadavatel: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, IČ: 00248801  
projektant: AS PROJECT s.r.o., Humpolecká 2122, 393 01 Pelhřimov, IČ: 26095254

předložena výše nadepsanému OIP dne 27.08.2024

**Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:**

**Byly zjištěny následující závady:**

1. V projektové dokumentaci je uvedeno nařízení vlády č. 495/2001 Sb., které bylo zrušeno k 1.11.2021 a nařízení vlády č. 178/2001 Sb., které bylo zrušeno k 1.1.2008..

**Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.**

**Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.**

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

**Upozornění na požadavky příslušných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP:**

Pokud bude v budově instalováno a používáno vyhrazené elektrické zařízení I. třídy podle § 4 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 190/2022 Sb. (elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob), upozorňujeme na povinnosti stanovené v § 6 odst. 6 tohoto nařízení, podle kterého lze uvést zařízení do provozu jen na základě osvědčení vydaného pověřenou organizací podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2021 Sb.; pověřenou organizací je v současné době Technická inspekce České republiky. Uvedené se vztahuje i pro elektrické zařízení určené na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny.

.....  
Mgr. Pavel Šturma  
vedoucí oddělení inspekce

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby