

## **Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov I**

**Stavebné práce pre stavbu: „Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko“**

### **Otázka 1:**

Dobrý deň, vo výkaze okien je uvedené  $U_g=0,7$  ale vo výkaze výmer 0,5. ktorá hodnota je správna?

### **Odpoveď 1:**

Platí výkaz okien v PD  $U_g=0,7$  ( pre trojsklo)

### **Otázka 2:**

V rozpočte zdravotníckych sú umývadlové batérie pre vopred zmiešanú vodu. Viete upresniť o aké batérie sa jedna? Ide o bezdotykové? Pretože cena v zmluve o NFP tomu nezodpovedá.

### **Odpoveď 2:**

Jedna sa o klasickú mechanickú batériu, ktorá nebude bezdotyková.