

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov VII

Stavebné práce pre stavbu: „Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko“

Otázky zo dňa: 23.06.2020:

Otázka č. 1:

V technickej správe zdravotníckej sú uvedené termostatické zmiešavače vody, rovnako uvedené aj vo výkresovej časti PD. Je možné zo strany objednávateľa upresniť, kde sa nachádzajú vo výkaze výmer, prípadne ich doplniť?

Odpoveď č.1:

vo výkaze výmer v časti zdravotníka - položky 52, 53

Otázka č. 2:

V rámci PD dvier sa pri vstupe do objektu a vstupe do priestorov materskej škôlky, hovorí o elektronických zámkoch s videovrátnikom. Odkiaľ majú byť tieto napájané, akými rozvodmi a v akých miestnostiach má byť, či majú byť umiestnené otvárače s obrazovkami?

Odpoveď č.2:

dvere D8 na pravej strane ako sa vychádza z objektu a dvere D7 budú mať nainštalovaný elektronický zámok, v každej triede + vo výdajni stravy bude displej - tj 7 ks. Displej bude napojený na priamo do elektroinštalácie bez zásuvky a bude prepojený z vonkajšou jednotkou a elektrozámkom dátovým káblom zasekaný pod omietkou, kabeláž a práce spojené s napojením daného systému musia byť zahrnuté v položkách 121, 127.