

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov II

Stavebné práce pre stavbu: „Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko“

Otázka 1:

D1 - Rozvádzače

1 Modul ks 3,000 upresniť typ

60 Rital rack ks 1,000 upresniť typ

61 Metalický patch panel 48 U1 ks 1,000 upresniť typ

74 Elektronický videovratník s funkciou hlasového hovoru a otvorenia dverí ks 6,000 upresniť typ, počet účastníkov

Odpoveď 1:

D1 - Rozvádzače

1 Modul ks 3,000 upresniť typ

Rozvádzač, zapustený oceľovoplechový, protipožiarné dvere, 56 modul

60 Rital rack ks 1,000 upresniť typ

Wall cabinet, safety glass, veľkosť 12U, (473x612x600)

61 Metalický patch panel 48 U1 ks 1,000 upresniť typ

UTP48 portov, Výška U1, Cat 5E

74 Elektronický videovratník s funkciou hlasového hovoru a otvorenia dverí ks 6,000 upresniť typ, počet účastníkov

Súprava pre 1 účastníka, 2-vodičová BUS inštalácia, prevedenie na omietku (súprava obsahuje tablo PVS-1220 s 1 tlačítkom a komunikačnou jednotkou, domáci videointerkom 1370SII elektronickým zvončením a sieťový napájač FA122, Max. 2 vstupné panely, 1 b.j., 2 video interkomi, Farba: striebrošedá