

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov VI

Stavebné práce pre stavbu: „Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko“

Otázky zo dňa: 19.06.2020:

Otázka č. 1:

Po osobnej obhliadke žiadame o detail kotvenia vstupných dverí a strechy pred vstupom do objektu, prípadne navrhnúť spôsob realizácie. Vid' priložené fotografie.

Odpoveď č.1:

vchodové dvere boli zamerané podľa jestvujúcich vchodových dverí vrátane nadsvetlíka, kotvenie je predmetom osadenia výrobku (plastové dvere na kotvy, nadsvetlík poprípade cez rám so spätným osadením skla do rámu).

Podhl'ad : po demontáži pôvodnej poškodenej časti podhl'adu, sa namontuje na pôvodnú konštrukciu navrhovaná OSB doska.

Otázky zo dňa: 21.06.2020:

Otázka č. 1:

Nová položka č.42 vo výkaze výmer, časť Vykurovanie má nulové množstvo. Prosíme o nápravu

Odpoveď č.1:

je to duplicitná položka a ma mať nulové množstvo