

LEGENDA SVÍTIDEL

Z LED svítidlo veřejného osvětlení 23,1W, 3340lm, Ra70, 3000K, IK10

LEGENDA

- LED svítidlo areálového osvětlení
- stávající židlo soumrakového spínače
- stožár areálového osvětlení – demontáž
- rozvaděč silnoprůř
- okruhy CYKY 230V do 10A kabely CYKY–J 3x1,5
- okruhy CYKY 230V do 10A kabely CYKY–J 3x2,5
- okruhy CYKY 400V
- okruhy CYKY 400V – demontáž
- hlavní kabelové trasy – kabelové rošty
- korugované chráničky v zemi




RH.101/a

- označení zařízení
- číslo jističe / obvodu
- označení napájecího rozvaděče

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
– 3NPE str. 50Hz, 400/230V TN–C–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.
Světelné okruhy jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|---|--|---------------|---|----------------|--|---|--------------------------|--|--|
| AKCE | | ALFAGEN - Technologická příprava vsázky SO 02 - Přístřešek | | | | |  ELEKTRO BLÁŤÁK OD NÁVRHU PO REALIZACI | | | | | | |
| VYPRACOVAL | | RADIM BLÁŤÁK | |  | | KONTROLOVAL | | RADIM BLÁŤÁK | |  | | | |
| MÍSTO | | 1963, 1966, 1968, 2179, 2181, 2412 v k.ú. Brdiččíná | | | | | | | | | PARE | | |
| INVESTOR | | AL INVEST Brdiččíná, o.s., Bruntálská 167, 793 51 Brdiččíná | | | | | | | | | | | |
| ČÁST D.1.2.5 | | DATUM 10/2025 | | ZAKÁZKA 2025/104 | | STUPEŇ DPS | | FORMAT 8xA4 | | MĚŘÍTKO 1:100 | | | |
| ČÁST PŘÍLOHA | | TPS - SILNOPROUD Elektroinstalace - přístřešek | | | | | | | | | ČÍSLO VÝKRESU D.1.2-3 | | |

Radim Bláťák, Dolany 589, 783 16 Dolany, mobil: 777 578 306, email: info@elektroblatak.cz