



OZNÁČENIE MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	PROSTREDIE	INTENZITA	str. LX
1.01	PREDSEŇ	6,39	III	5.1–1.1.1 – 100Lx – 28	
1.02	CHODBA	15,1	III	5.1–1.1.1 – 100Lx – 28	
1.03	EVAKUAČNÝ VÝŤAH	6,7			

ELEKTRICKÝ SYSTÉM: 3PEN(N+PE) AC-50Hz 230/400V TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33-2000-4-41 (2007):

411 :OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA

411.2 :POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM)

A.1 :ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

A.2 :KRYTMI

411.3 :POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM)

411.3.1 :OCHRANNÉ UZEMNENIE

411.3.2 :OCHRANNÉ POSPÁJANIE

411.3.2 :SAMOČINNÉ ODPÁJANIE PRI PORUČE V SYST

411.3.3 :DOPLNKOVÁ OCHRANA

415 :DOPLNKOVÁ OCHRANA

415.1 :DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)

VONKAJŠIE VPLYVY - PODĽA STN 33 2000-5-51:

ZOZNAM VONKAJŠÍCH VPLYVOV V JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTIACH

-VIĎ. PROTOKOL O VONKAJŠÍCH VPLYVOV

NHXX 3Cx1,5 mm2

Svietidlo núdz.osv. TNTLUX IP54-8W

NHXX 2-5x1,5 mm2

Svietidlo schod. StilPlast 80TA 60W,IP44

Pohyblivý senzor 36

AUTOR	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL	Vargová Terézia-CHOVTER M.Rázusa č.95,98 401 Lučenec r.č.037IBB1997 EZ P a E2 tel.047/4321007
ING. P. MACHAVA	ING. ZS. ZŠELYI	T.Vargová		
	ING. B. PAŠKA			
INVESTOR: Banskobystrický samosprávny kraj , nám.SNP č.23 ,Banská Bystrica				
STAVBA: Vybudovanie evakuačných výťahov- PD pre DSS LIBERTAS , stredisko Tuhárske námestie				
OBSAH: Pôdorys bežného podlažia Elektroinštalácia - Rozvod pre NO a výťah				
FORMÁT		6xA4		
DÁTUM		10/2019		
STUPEN		SP		
Č.ZAKÁZKY		63/19		
MIERKA:		C.VYKR.:		
1:75		E-402		