



Nr obw.				RPV/01	
Nazwa odbioru	ZASILANIE Z INWERTERA	Ochronnik przepięciowy stopień I+II		Zasilanie Rozdzielnicz Główniej RG	
P <sub>i</sub> [kW]	9,90				
U <sub>N</sub> [V]	400				
cos	0,9				
I <sub>b</sub> [A]	14,3				

Temat :	Projekt termomodernizacji i zmian kolorystyki budynku Ochotniczej Straży Pożarnej		
Lokalizacja :	47-430 Rudy ul. Juliusza Rogera 22 ; nr działki nr. 902/3		
Inwestor:	Gmina Kuźnia Raciborska 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 4		
Architektura :	tech. bud. Józef Kwiatek upr. 347/93	Podpis	
Instalacje sanitarne :	tech.bud.Paweł Pawlicki upr.nr 107 / 79	Podpis	
Instalacje elektryczne :	mgr inż. Antoni Machowski upr.nr 562 / 84	Podpis	
Temat rysunku : Schemat ideowy rozdzielnic RPV		Skala	Nr rys.  E - 12
		data lipiec 2024	