



Č.: UIS-KO-IPPD-193-3/2025-ID

Bratislava 13.10.2025

ODBORNÉ STANOVISKO

k projektovej dokumentácii stavby – protipožiarna bezpečnosť stavieb

Odbor inšpekcie práce a požiarneho dozoru útvaru kontroly Úradu inšpekčnej služby, ako orgán požiarneho dozoru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej aj ako „orgán požiarneho dozoru ministerstva“) na základe § 66 ods. 1 písm. a) ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 314/2001 Z. z.“), podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákon č. 314/2001 Z. z., v spojitosti s § 2 ods. 13 zákona č. 25/2020 Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „stavebný zákon“), s § 40 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z.“), s čl. 3 písm. b) bod 17. nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2019 o Úrade inšpekčnej služby v znení neskorších predpisov a čl. 3 ods. 2 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 42/2005 o ochrane pred požiarom v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie MV SR č. 42/2005“) **na základe žiadosti** oddelenia investičnej výstavby odboru investícií Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pracovisko – Piesková 32, 949 01 Nitra zo dňa 25.09.2025 pod č.: SE-OI2-2025/006442-005, doručenej dňa 26.09.2025, posúdil projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie stavby:

Názov stavby: „*Topoľčianky, Centrálny logistický sklad, rekonštrukcia tepelného hospodárstva*“

Žiadateľ – stavebník: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, oddelenie investičnej výstavby odboru investícií Sekcie ekonomiky, pracovisko – Piesková 32, 949 01 Nitra

Zodpovedný projektant: **Ing. Arch. Ján Mezei – hlavný inžinier projektu**, Staping a.s., Cintorínska 9, 711 08 Bratislava, prevádzka Piaristická 2, 949 24 Nitra, zodpovedný projektant Ing. Eva Ostertágová,

Umiestnenie stavby: Topoľčianky, LV č. 765, parcela číslo: 3065/1, 27, 28, 30, 31 a 33, k. ú.: Topoľčianky, obec: Topoľčianky, okres: Zlaté Moravce, kraj: Nitriansky.

(ďalej aj ako „projektová dokumentácia stavby“)

K predloženej projektovej dokumentácii stavby, uplatňuje orgán požiarneho dozoru ministerstva nasledovné požiadavky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby:

SO 01Kotolňa obj. 09 – Technická správa – Protipožiarne bezpečnosť stavby B1

V technickej správe na strane č. 3 „Upozornenie“ je uvedené citujeme: „V súlade s par. 41 odst. 10 časť presklenej steny okolo požiarneho uzáveru, ktorá má plochu max. 10m² môže mať nižšiu požiarne odolnosť a môže byť iného druhu ako je požiarne stena, v ktorej je zasklená stena umiestnená, musí mať však najmenej požiarne odolnosť a druh konštrukčného prvku, z ktorého je vyhotovený požiarne uzáver.“. Uvedené ustanovenie vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarne bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb (ďalej len „VMVSR č. 94/2004 Z. z.“), však nerieši časť presklenej steny, ale rieši stabilitu požiarne stien medzi jednopodlažnými stavbami a stabilitu požiarne stien, ktoré oddeľujú sklady v jednopodlažných stavbách navzájom alebo ich oddeľujú od iných stavieb. Správne teda malo byť uvedené ustanovenie § 41 ods. 12 VMVSR č. 94/2004 Z. z..



Ing. Elena Farkašová
inšpektor požiarneho dozoru