



všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SVO-RVO1-2026/000560-004

Vybavuje/linka
PhDr. Mária Kačincová /+421250944469

Miesto/dátum
Bratislava/05.03.2026

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.1

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje verejný obstarávateľ vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „**Topoľčianky, Centrálny logistický sklad, rekonštrukcia tepelného hospodárstva**“ v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2026-OJS 41-141270 zo dňa 27.02.2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 42/2026 zo dňa 02.03.2026 pod zn. 3196-MSP.

Otázka č. 1

„Dvere oceľové Oc2 dvojkrídlové vo výkaze prvkov sú graficky znázornené ako presklené dvere ale v texte sú písane ako plné. Dvere oceľové Oc4 dvojkrídlové EW D3+C+K vo výkaze sú výškovom rozmere 2400 mm ale v rozpočte sú písane s 1970 mm výška. Mohol by VO upresniť rozpor“

Odpoveď na otázku č. 1

A) „Dvere oceľové Oc2 dvojkrídlové vo výkaze prvkov sú graficky znázornené ako presklené dvere ale v texte sú písane ako plné“.

Dvere Oc2 sú vo výkaze prvkov graficky znázornené ako dvojkrídlové so správnymi rozmermi a správnym členením dverných krídel. Aj z popisu dverí vo výkaze prvkov je však zrejmé že ide o „dvere plné s polodrážkou (falcom), jednoplášťové, počet závesov 6 (na každé krídlo 3 ks)“ a nie dvere so sklenenou výplňou.

Uvedené dvere preto treba naceniť uchádzačom v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, časť. Architektúra, položka 179 - ako oceľové dvere dvojkrídlové jednoplášťové plné.

B) „Dvere oceľové Oc4 dvojkrídlové EW D3+C+K vo výkaze sú výškovom rozmere 2400 mm ale v rozpočte sú písane s 1970 mm výška.“

Dvere oceľové Oc4 dvojkrídlové EW30 D3+C+K-budú osadené do jestvujúceho stavebného otvoru, ktorého rozmer je 1800/2500 mm.

Vo výkaze dverí je pre dvojkrídlové dvere Oc4 uvedená nasledovná modulová charakteristika:

- vonkajší rozmer rámu dverí 1800/2500,
- prechod (vnútorný svetlý rozmer) 1700/2400
- členenie krídel je v pomere 700 a 1000 mm

Rozmerové parametre uvedené vo výkaze dverí sú správne a tak pre uvedený výrobok je správna výrobná výška vrátane zárubne 2500 mm a šírka 1800 mm - údaj uvedený vo výkaze výmer je nesprávny. Správne znenie položky č. 184 v časti E1.1,2 - Architektúra + statika + BP bude nasledovné :

Pôvodné znenie:

184	M	Oc4	Interiérové oceľové protipožiarné dvojkrídlové dvere, požiarna odolnosť EW30D3+C+K, rozmer 1000/1970 mm, oceľová hranatá jednodielna zárubňa do stavebného otvoru v murovanej stene, bez prahu, s nulovým presahom do podlahy (plochá tyč 30/3 ako prahová spoj	ks	1,000		0,00
-----	---	-----	---	----	-------	--	------

Nové znenie:

184	M	Oc4	Interiérové ocelové protipožiarné dvojkrídlové dvere, požiarne odolnosť EW30D3+C+K, rozmer 1800/2500 mm, ocelová hranatá jednodielna zárubňa do stavebného otvoru v murovanej stene, bez prahu, s nulovým presahom do podlahy (plochá tyč 30/3 ako prahová spoj	ks	1,000		0,00
-----	---	-----	---	----	-------	--	------

Záujemcovia si v zmysle bodu 2.9. súťažných podkladov zapracujú do svojich ponúk úpravu znenia položky č. 184 v časti E1.1,2 - Architektúra + statika + BP.

S pozdravom

Ing. Branislav Chlebana
generálny riaditeľ
sektora verejného obstarávania MV SR