



všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SVO-RVO1-2026/000560-006

Vybavuje/linka

PhDr. Mária Kačincová /+421250944469

Miesto/dátum

Bratislava/10.03.2026

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.3

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje verejný obstarávateľ vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „**Topoľčianky, Centrálny logistický sklad, rekonštrukcia tepelného hospodárstva**“ v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2026-OJS 41-141270 zo dňa 27.02.2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 42/2026 zo dňa 02.03.2026 pod zn. 3196-MSP.

Otázka č. 1

„a/ RS vo VV (nie je určený výrobca RS)

- príloha č.1

b/ RS v zapojovacích schémach rozvádzačov (tu už je určený konkrétny RS)

- príloha č.2

Je teda možné oceniť ľubovoľný RS ako ekvivalent,
alebo je nutné oceniť konkrétny RS ?“

Odpoveď na otázku č. 1

V prípade riadiaceho systému je potrebné oceniť komponenty uvedené v zapojovacích schémach rozvádzačov (tzn. určený konkrétny RS) a nie je možné oceňovať ľubovoľný riadiaci systém ako ekvivalentný. Dôvodom je skutočnosť, že budovaný riadiaci systém bude integrovaný do už existujúceho systému užívateľa a tak je potrebné zabezpečiť potrebnú kompatibilitu celého systému, čo zabezpečuje návrh projektového riešenia.

S pozdravom

Ing. Branislav Chlebana
generálny riaditeľ
sekcie verejného obstarávania MV SR

Prílohy: Topoľčianky-príloha c.1
Topoľčianky-príloha c.2