



všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SVO-RVO1-2026/000560-009

Vybavuje/linka

PhDr. Mária Kačincová /+421250944469

Miesto/dátum

Bratislava/26.03.2026

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.6

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje verejný obstarávateľ vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „**Topoľčianky, Centrálny logistický sklad, rekonštrukcia tepelného hospodárstva**“ v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2026-OJS 41-141270 zo dňa 27.02.2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 42/2026 zo dňa 02.03.2026 pod zn. 3196-MSP.

Otázka č. 1

„v nadväznosti na zverejnené súťažné podklady a doteraz poskytnuté vysvetlenia k zákazke „Topoľčianky, Centrálny logistický sklad, rekonštrukcia tepelného hospodárstva“, by sme Vás chceli požiadať o jednoznačné potvrdenie možnosti použitia ekvivalentných riešení pre hlavné technologické celky – zdroje tepla.

V Prílohe č. 1 súťažných podkladov (Opis predmetu zákazky) v bode 3 uvádzate, že uchádzačom je umožnené použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia za predpokladu dodržania technických parametrov. Na druhej strane, vo Vysvetlení č. 3 (odpoveď na otázku č. 1) ste výslovne vylúčili možnosť použiť ekvivalent pre riadiaci systém (RS) z dôvodu kompatibility s existujúcim systémom.

S cieľom predísť akýmkoľvek nedorozumeniam pri spracovaní ponuky Vás žiadame o odpoveď na nasledovnú otázku:

Otázka: Je možné v rámci predkladanej ponuky uvažovať s použitím ekvivalentných zdrojov tepla, konkrétne pre:

1. plynové kotly (technológia hlavnej plynovej kotolne),
2. kotly na biomasu (technológia náhradného zdroja na pelety a drevnú štiepku), za predpokladu, že navrhované ekvivalenty budú spĺňať všetky požadované technické parametre definované v projektovej dokumentácii a uchádzač k nim v ponuke predloží technické listy

Platí aj pre tieto technologické zariadenia (kotly) rovnaké obmedzenie ako pri riadiacom systéme (t. j. povinnosť oceniť konkrétneho výrobcu určeného v PD), alebo pri zdrojoch tepla zostáva zachovaná všeobecná možnosť predložiť ekvivalent ?“

Odpoveď na otázku č. 1

1. plynové kotly (technológia hlavnej plynovej kotolne),

Odpoveď : ÁNO – pre plynovú kotolňu je možné použiť ekvivalentné zdroje tepla v projektovaných parametroch, v ocenenom výkaze výmer je tieto potrebné označiť v súlade s pokynmi uvedenými v súťažných podkladoch (Farebne doplniť popis položky a predložiť dokumentáciu preukazujúcu „ekvivalentnosť“ oceneného riešenia).

2. kotly na biomasu (technológia náhradného zdroja na pelety a drevnú štiepku)

ÁNO, aj v prípade náhradného zdroja je možné použiť ekvivalentné riešenie tzn. Kotly, technológia podávania paliva a jeho dopĺňania. Verejný obstarávateľ však upozorňuje na skutočnosť, že prípadné ekvivalentné riešenie musí popri výkonových parametroch spĺňať i podmienku „duálnej“ prevádzky s využitím peliet, ale aj štiepky.

Zároveň Verejný obstarávateľ mení znenie bodu 6.12 Prílohy č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky nasledovne:

Pôvodné znenie:

Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť kauciu poukázanú na účet objednávateľa podľa bodu 6.11 písm. a) tohto článku tejto ZoD (bez úrokov) na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto ZoD v časti Zhotoviteľ v lehote do štrnástich

(14) dní odo dňa odstránenia všetkých vád a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní, ktorých zoznam bude prílohou protokolu z kolaudačného konania a ktorých odstránenie písomne potvrdí objednávateľ.

V prípade predloženia bankovej záruky alebo poistenia záruky podľa bodu 6.11 písm. b) a c) tejto ZoD, končí platnosť bankovej záruky alebo poistenia záruky dňom doručenia dokladu vystaveného objednávateľom o odstránení všetkých vád a nedorobkov zistených počas záručnej doby v súlade s článkom VII. tejto ZoD, banke alebo poisťovni.

Nové znenie:

Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť kauciu poukázanú na účet objednávateľa podľa bodu 6.11 písm. a) tohto článku tejto ZoD (bez úrokov) na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto ZoD v časti Zhotoviteľ v lehote do štrnástich (14) dní odo dňa odstránenia všetkých vád a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní, ktorých zoznam bude prílohou protokolu z kolaudačného konania a ktorých odstránenie písomne potvrdí objednávateľ.

V prípade predloženia bankovej záruky alebo poistenia záruky podľa bodu 6.11 písm. b) a c) tejto ZoD, končí platnosť bankovej záruky alebo poistenia záruky dňom odstránenia všetkých vád a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní, ktorých zoznam bude prílohou protokolu z kolaudačného konania a ktorých odstránenie písomne potvrdí objednávateľ.

S pozdravom

Ing. Branislav Chlebana
generálny riaditeľ
sekcie verejného obstarávania MV SR

Príloha 1 SP Príloha č. 2 - Obchodné podmienky_korekcia_25.03.2026