



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

.Věc: „ALFAGEN – ÚPRAVY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ“
Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 1

Doplnění č.1:

Z důvodu nového požadavku technologie došlo k úpravě PD Základ pro kyslík – část elektro. Byl přidán nový Vývod na spotřebič 400V - 5P (3+N+PE). Zadavatel tedy nahrazuje:

- a) Projektovou dokumentaci 02_Základ kyslík – část elektro
- b) Položkový rozpočet 02b_kyslík-elektro a tím i upravuje Rekapitulaci.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno **doplnění zadávací dokumentace**, zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **01.04.2026 do 10:00 hod.**

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://profil.y.proebiz.com/profile/27376184>.

V Břidličné dne 26.02.2026

Ing. Lucie Lukášová