

Katowice, dn. 06.11.2015 r

**EKOTOM Tomasz Nawieśniak**  
**ul. Gen. Maczka 9/15**  
**43-310 Bielsko-Biała**

PN-U/ŁW/1051/10/15

Dot. uzgodnienia sposobu zabezpieczenia miejsca skrzyżowania projektowanej kanalizacji w rejonie ul. Parkowej, Brzozowej w Siemianowicach Śląskich.

W odpowiedzi na Państwa pismo znak I.dz. P1504\_20\_10\_15\_1 z dnia 20.10.2015 oraz dostarczone w dniu 03.11.2015 skorygowane miejsce kolizji informujemy, że przedstawione rozwiązanie techniczne zabezpieczenia projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscu skrzyżowania z istniejącymi ciepłociągami uzgadniamy pod względem eksploatacyjnym.

Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji (skrzyżowania z siecią ciepłowniczą), wykonawca ma obowiązek zlecić pisemnie TAURON Ciepło sp. z o.o. ulica Grażyńskiego 49 Katowice, Dział Planowania i Nadzoru Przesyłu (tel. +48 32 258 34 52) z tygodniowym wyprzedzeniem, zamiar prowadzenia prac w celu ustalenia dozoru technicznego ze strony TAURON Ciepło sp. z o.o.

Dokładne położenie naniesionej sieci ciepłowniczej należy ustalić przy pomocy urządzeń lokalizacyjnych lub wykonać przekopy kontrolne w terenie.

Prace ziemne w rejonie sieci ciepłowniczych należy prowadzić ręcznie pod dorywczym nadzorem naszego przedstawiciela z zachowaniem norm odległościowych oraz skutecznym zabezpieczeniem istniejących urządzeń na czas prowadzenia prac.

Prace ziemne związane z wykonaniem zabezpieczenia w miejscu skrzyżowania z ciepłociągiem należy prowadzić bez naruszenia zagęszczonej podsypki piaskowej, wymaganej dla prawidłowej pracy sieci ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych. W przypadku naruszenia zagęszczonej podsypki piaskowej należy przywrócić ją do stanu pierwotnego.

Jednocześnie informujemy, że warunki techniczne zawarte w uzgodnieniu branżowym L.dz. PN-U/ŁW/701/07/2015 z dnia 29.07.2015 zachowują ważność.

Łączymy wyrazy szacunku

Załącznik:

- mapa z obszarem aktualizacji.

Kopia:

1 x PN-U, a/a,

1 x PC-2

Autor pisma:

Łukasz Walendowski,

Tel. 032-605-61-58

  
**KIEROWNIK**  
**BIURA PLANOWANIA**  
**I NADZORU PRZESYŁU**

Jarosław Jaskóła

TAURON Ciepło sp. z o.o.  
ul. Grażyńskiego 49  
40-126 Katowice  
tel. +48 32 258 40 01 do 05  
fax +48 32 258 72 49

NIP: 954 273 20 17, REGON: 242734832  
Kapitał zakładowy (wpłacony): 1.098.348.500,00 zł  
Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach  
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000396345

  
**DYREKTOR**  
**DEPARTAMENTU PRZESYŁU**  
Piotr Zalejski