

661-00
















D

VYPRACOVAL: Ing. Vladimír Jánošík		HL. INŽ. PROJEKTU: ING. K. KUNDRÁT, CSc.	ZHOTOVITEĽ: Elproj, s.r.o. Kremnická 12, 040 11 Košice	
ZOD. PROJEKTANT: Ing. Vladimír Jánošík		TECH. KONTROLA: Ing. Vladimír Jánošík		
OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Košice, 040 11				
KRAJ: Košický samosprávny kraj	OKRES: KOŠICE			
STAVBA: MOST Č. M5850 NA CESTE II/547 A LÁVKA, HLINKOVA UL., KOŠICE			ČÍSLO ZÁKAZKY:	TP-2020/014/01
ČASŤ STAVBY: 661-00 UKOČAJNENIE MOSTA Č. M5850			STUPEŇ:	DSPRS
			DÁTUM:	12/2020
			FORMÁT:	3xA4
PRÍLOHA: PLÁN UKOČAJNENIA			MIERKA:	-
			ČÍSLO PRÍLOHY:	SÚPRAVA:
			02	

Zoznam listov:

- List č. 1 : legenda a poznámky
List č. 2 : plán ukolajnenia žkm 100,9 – 101,0

Legenda:

	Existujúci stav železničnej infraštruktúry
	Montáž prvkov ukolajnenia a vzájomného vodivého prepojenia prekážok (objekt 661–00)
	Objekt 651–00 Úprava trakčného vedenia ŽSR
	Objekt 662–00 Ukolajnenie lávky
	Objekt 201–00 Most č. M5850 na ceste II/547, Hlinkova ulica
	Objekt 202–00 Lávka pre peších vedľa mosta M5850
	Elektrifikované kolaje
	Neelektrifikované kolaje
	Trakčný preves s vloženým izolátorom
	Trakčná podpera (TP) : trubková, priehradová
TP	Označenie trakčnej podpory
	Ukolajnenie cez prierazku – jedným vodičom
	Ukolajnenie cez opakovatelnú prierazku – jedným vodičom
	Ukolajnenie cez opakovatelnú prierazku – dvoma vodičmi
	Uzemnenie
	Zábradlie

Poznámky:

Trakčná sústava: 3 kV jednosmerná

Zab. zariadenie: kol.č.1,2 – dvoj pásové kolajové obvody

Zóna trolejového vedenia a zóna zberača prúdu: $X = 4 \text{ m}$, $Y = 2 \text{ m}$, $Z = 2 \text{ m}$
(stanovená podľa čl. 4.1 STN EN 50122–1:2011.)

Obhliadka skutkového stavu – 16.09.2020.

