

(37)

BBF elektro s.r.o.
Radlinského 17/B
052 01 Spišská Nová Ves

37 - 1/2

Vaša žiadosť/zo dňa:
21.10.2020 a
15.12.2020Naša značka
9429/2020
1037/10/2020Vybavuje /linka
Martin Kopera
055/30 123 45Košice
16/12/2020**VEC: vyjadrenie k PD**

Požiadali ste nás o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavbu: „**Most M5850 Hlinkova Košice – objekt 603-00 Preložka závesného OK ANTIK**“.

Vami predložená projektová dokumentácia zahŕňa prekládku vzdušných optických káblov ANTIK a ich uloženie do chráničky v mostnom telese, ako aj návrh dočasného riešenia prevesenia OK zo severnej časti mosta na južnú stranu. V PD sú zahrnuté obidva OK 1x144 vl. a 1x24 vl.


S vami navrhovaným riešením súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

- pred začatím zemných prác je nutné objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu: mkopera@antik.sk, kontakt: 0915 918 489 – Martin Kopera,
- v okolí našich káblov – 3 m – je potrebný ručný výkop,
- v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu,
- odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
- pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v priestorovej norme STN 736005,
- pod spevnenými plochami žiadame uložiť naše káble a rúry do betónových žľabov typu TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku a na telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop triedy D400,
- v prípade prekládky našich vedení, tú zrealizujeme vlastnými kapacitami na náklady investora,
- projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany a prekládky našich vedení žiadame predložiť na odsúhlasenie, prekládku je možné realizovať až po uzavretí dohody,

- pred zasypaním odkrytých chráničiek našej spoločnosti žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia,
- upozorňujeme na ochranu našich vzdušných vedení a opatrnosť pri prácach.

Toto vyjadrenie má platnosť šesť mesiacov.

S pozdravom



Jana Filipová

Oddelenie zmluvných vzťahov a výstavby



38

38-1/2

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE
SEKCIA ELEKTROTECHNIKY A ENERGETIKY
Štefánikova 60, 041 50 Košice

TUNROAD Engineering, s.r.o. Ružinovská 40, 821 03 Bratislava	
1 2 -01- 2021	
Císlo: 009/20/014	Pridelený: 134 + 164

TUNROAD Engineering s.r.o.
Ing. Kundrát CSc.
Ružinovská 40
821 03 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Košice
009/20/014-KKun	4198/2020/SEE/768	Liptáková /055-229 5236	15.12.2020

Vec

Košice - oprava mosta ev.č. 5850 na ceste II/547 vyjadrenie k PD (DSPRS)

ŽSR, OR Košice, sekcia elektrotechniky a energetiky Vám k Vašej žiadosti týkajúcej sa vyjadrenia k PD pre účely stavebného povolenia dáva nasledovné stanovisko:

- v uvedenom záujmovom území sa nachádza naše podzemné elektrické vedenie 6 kV. V prípade zemných prác v blízkosti koľaje pod mostom je nutné vykonať jeho vytýčenie. O vytýčenie je potrebné požiadať v dostatočnom predstihu aspoň dva týždne cestou :
ŽSR, SEE Košice, Štefánikova 60,041 50 Košice
- vzhľadom na to, že mostné teleso križuje **elektrifikovanú železničnú trať** pri prácach je potrebné dodržiavať aj ustanovenia nasledovných bezpečnostných predpisov a noriem:
 - STN 34 3109 – Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho blízkosti
 - STN 34 3100 – Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na el. inštaláciach
 - STN IEC 60 913 (34 1540) – Elektrické nadzemné vedenia
 - STN 73 6223 – Ochrany zábranami proti neb. dotyku so živými časťami TV
 - STN EN 50122-1 – Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na el. bezp. a uzemňovanie (odst. 5.1.3 Ochrana prekážkami)
- **k samotnej PD sekcia EE nemá pripomienky.**

Toto vyjadrenie je čiastkové vyjadrenie zložky ŽSR – SEE a teda nie je povolením k začatiu stavby. V záujmovom území sa môžu nachádzať aj inžinierske siete ostatných správcov sietí v pôsobnosti ŽSR.

Súhrnné stanovisko k stavbám v OPD za ŽSR - OR Košice vydáva sekcia ŽTS, Kasárenské námestie 5, 041 50 Košice.

S pozdravom

Ing. Pavol Keczer
prednosta
sekcie elektrotechniky a energetiky

Na vedomie : SŽTS – OR Košice

Elektronické podpisy

Registrátúrne číslo záznamu: 08052/2020

Vec: Košice - Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova - DSPRS

38-2/2

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	16.12.2020 08:15	Nováková, Jana, Ing.	vedúci	SEE	vedúca oddelenia	Nie		
Schválené	16.12.2020 09:44	Keczer, Pavol, Ing.	vedúci	SEE	prednosta sekcie	Nie		



**Odborné stanovisko k posúdeniu
dokumentácie určeného technického
zariadenia**

v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, § 103 odsek (2) písmeno i) a § 4
vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a
určených činnostiach a činnostiach na určených technických
zariadeniach (UTZ)

ČÍSLO: 02/2021/PD/RV

DSPRS

**MOST Č. M5850 NA CESTE II/547
A LÁVKA, HLINKOVÁ UL. KOŠICE**

651-00 Úprava trakčného vedenia ŽSR
661-00 Ukoľajnenie mosta č. M5850
662-00 Ukoľajnenie lávky

Odborné stanovisko poverenej právnickej osoby k posúdeniu dokumentácie UTZ je

zamerané na zaistenie prevádzky elektrických zariadení z hľadiska ochrany pred nebezpečnými účinkami elektrického prúdu v zmysle vyhlášky MDPaT číslo 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (UTZ).

Dokumentácia nie je posudzovaná z hľadiska funkčnosti jednotlivých obvodov.

Poverená právnická osoba sa týmto odborným stanoviskom nevyjadruje k správnosti technického vyhotovenia a výpočtov, žiadnym spôsobom nepreberá zodpovednosť za následky spôsobené prípadným pochybením výrobcu pri výrobe, či prípadným pochybením projektanta pri nevhodnom použití, ani za následky spôsobené prípadným pochybením zhotoviteľa pri realizácii diela (montáž, rekonštrukcia...). Zodpovednosť za technickú správnosť a voľbu vhodného výrobku nesie vždy projektant a zhotoviteľ stavby.

Dátum začatia výkonu overenia : 10.1.2021

Dátum ukončenia výkonu overenia : 17.1.2021

1. Poverená právnická osoba:

Názov : Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o
Sídlo : Zvolen, J. Jesenského 1054/44, 960 03, Slovenská republika
IČO : 47 355 301
Registrácia : OR Okr. súdu v Banskej Bystrici, Sro, 24688/S
Číslo poverenia : P-E/10 – 2017-16
Posúdenie vykonal : Ing. Róbert VEREB – Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o

2. Názov projektovej (konštrukčnej) dokumentácie:

Stavba : MOST Č. M5850 NA CESTE II/547 A LÁVKA, HLINKOVÁ UL.
KOŠICE
PS, SO : podľa protokolu
Miesto : podľa protokolu
Špecifikácia dokumentácie : podľa protokolu

3. Zhotoviteľ projektovej (konštrukčnej) dokumentácie DSPRS:

Vypracovaná : Elproj, s.r.o., Kremnická 12, 040 01 Košice
Zodpovedný projektant objektu : Ing. Vladimír Jánošík
Číslo osvedčenia : 0040-16/D-E1,E2,E3,E4,E5,E9,E10,E11,E12,E13 (PE)

4. Žiadateľ o posúdenie dokumentácie UTZ:

Názov : TUNROAD Engineering, s.r.o., Ružinovská 40,
821 03 Bratislava, korešpondenčná adresa:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Stredisko projekcie Košice
Sídlo : Obrancov mieru 3, 040 01 Košice
Identifikácia žiadosti : 010/20/014-KKun

5. Zoznam jednotlivých častí predloženej dokumentácie UTZ:

5.1 Dokumentácia UTZ – 651-00 Úprava trakčného vedenia ŽSR

Stavba	:	MOST Č. M5850 NA CESTE II/547 A LÁVKA, HLINKOVÁ UL. KOŠICE
PS, SO	:	651-00 Úprava trakčného vedenia ŽSR
Špecifikácia dokumentácie	:	E4 v zmysle prílohy číslo 1 časť 5 vyhlášky 205/2010 Z.z.
Vypracovaná	:	Elproj, s.r.o., Kremnická 12, 040 01 Košice
Zodpovedný projektant objektu:	:	Ing. Vladimír Jánošík
Číslo osvedčenia	:	0040-16/D-E1,E2,E3,E4,E5,E9,E10,E11,E12,E13 (PE)
Súprava číslo	:	D
Dátum	:	12/2020

5.1.1 Dokumentačná časť

➤ Titulný list	(počet listov 1)
➤ Zoznam príloh dokumentácie	(počet listov 1)
➤ Technická správa	(počet listov 30)
➤ Príloha č. 1- Protokol o určení vonkajších vplyvov zo dňa 10.2020	(počet listov 3)
➤ Príloha č. 2 -Výpočet skutočného dotykového napätia	(počet listov 2)

5.1.2 Výkresová časť

➤ 02 – Schéma napájania a delenia TV počas prác	(počet listov 3xA4)
➤ 03 – Polohový plán TV	(počet listov 8xA4)
➤ 04 – Tabuľka kotvení a dĺžok TV a ZV	(počet listov 5xA4)
➤ 05 – Stavebná tabuľka trakčných podpier	(počet listov 3xA4)
➤ 06 – Priečne rezy	(počet listov 7xA4)
➤ 07 – Vytyčovací výkres	(počet listov 3xA4)
➤ 08.1 – Priebeh TV pod mostom a lávkou (koľaj č. 1)	(počet listov 3xA4)
➤ 08.2 – Priebeh TV pod mostom a lávkou (koľaj č. 2)	(počet listov 3xA4)
➤ 09 – Tabuľka montáže a úprav TV a ZV	(počet listov 5xA4)
➤ 10 – Koordinačný plán ukoľajnenia počas prác	(počet listov 4xA4)
➤ 11 – Súpis zostavení materiálu	(počet listov 6xA4)

5.2 Dokumentácia UTZ – 661-00 Ukoľajnenie mosta č. M5850

Stavba	:	MOST Č. M5850 NA CESTE II/547 A LÁVKA, HLINKOVÁ UL. KOŠICE
PS, SO	:	661-00 Ukoľajnenie mosta M5850
Špecifikácia dokumentácie	:	E4 v zmysle prílohy číslo 1 časť 5 vyhlášky 205/2010 Z.z.
Vypracovaná	:	Elproj, s.r.o., Kremnická 12, 040 01 Košice
Zodpovedný projektant objektu:	:	Ing. Vladimír Jánošík
Číslo osvedčenia	:	0040-16/D-E1,E2,E3,E4,E5,E9,E10,E11,E12,E13 (PE)
Súprava číslo	:	D
Dátum	:	12/2020

5.2.1 Dokumentačná časť

➤ Titulný list	(počet listov 1)
➤ Zoznam príloh dokumentácie	(počet listov 1)

- Technická správa (počet listov 13)
- Príloha č. 1- Protokol o určení vonkajších vplyvov zo dňa 10.2020 (počet listov 3)
- Príloha č. 2 -Výpočet skutočného dotykového napätia (počet listov 2)

5.2.2 Výkresová časť

- 02 – Plán ukoľajnenia (počet listov 3xA4)
- 03 – Pripojenie ukoľajnenia (počet listov 6xA4)
- 04 – Tabuľka ukoľajnenia (počet listov 2xA4)

5.3 Dokumentácia UTZ – 662-00 Ukoľajnenie lávky

Stavba : MOST Č. M5850 NA CESTE II/547 A LÁVKA, HLINKOVÁ UL. KOŠICE

PS, SO : 662-00 Ukoľajnenie lávky

Špecifikácia dokumentácie : E4 v zmysle prílohy číslo 1 časť 5 vyhlášky 205/2010 Z.z.

Vypracovaná : Elproj, s.r.o., Kremnická 12, 040 01 Košice

Zodpovedný projektant objektu: Ing. Vladimír Jánošík

Číslo osvedčenia : 0040-16/D-E1,E2,E3,E4,E5,E9,E10,E11,E12,E13 (PE)

Súprava číslo : D

Dátum : 12/2020

5.3.1 Dokumentačná časť

- Titulný list (počet listov 1)
- Zoznam príloh dokumentácie (počet listov 1)
- Technická správa (počet listov 13)
- Príloha č. 1- Protokol o určení vonkajších vplyvov zo dňa 10.2020 (počet listov 3)
- Príloha č. 2 -Výpočet skutočného dotykového napätia (počet listov 2)

5.3.2 Výkresová časť

- 02 – Plán ukoľajnenia (počet listov 3xA4)
- 03 – Pripojenie ukoľajnenia (počet listov 6xA4)
- 04 – Tabuľka ukoľajnenia (počet listov 2xA4)

6. Pripomienky k predloženej dokumentácii

- Bez pripomienok

7. Podmienky pre realizáciu a uvedenie do prevádzky:

- 7.1 Východiskové revízie musí vykonať odborne spôsobilá osoba v zmysle §29 vyhlášky 205/2010 Z.z. v rozsahu podľa prílohy číslo 1 časť 5 vyhlášky 205/2010 Z.z. a zhotoviteľ UTZ musí spĺňať podmienky §20 vyhlášky 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach.
- 7.2 Konštrukčnú dokumentáciu je potrebné po realizácii v spolupráci s dodávateľom UTZ doplniť o detaily vyhotovení a pri uvedení zariadenia do prevádzky predložiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia v zmysle §6 ods. (1), §10 vyhlášky číslo 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach.

Odborné stanovisko o posúdení dokumentácie UTZ

V zmysle §4 odsek (7) vyhlášky MDPaT číslo 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (UTZ).

Dokumentácia uvedená v bode číslo 2 tohto odborného stanoviska
spĺňa

požiadavky na zaistenie prevádzky elektrických zariadení z hľadiska ochrany pred nebezpečnými účinkami elektrického prúdu.

VYPRACOVAL:

Ing. Róbert VEREB, Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o ZVOLEN, 960 03 ZVOLEN
MOB: +421 908 740 124, @: vereb.robert@ido-sro.sk, web: www.ido-sro.sk



Ing. Róbert VEREB
Poverená právnická osoba

Počet strán protokolu : 4
Počet príloh : 0
Rozdeľovník : 1x Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o. Zvolen (EV)
2x Objednávateľ



DOŠLO : 29.01.2021

40

**AMBERG Engineering Slovakia,
s.r.o.**
Obrancov mieru 3
040 01 Košice

Váš list číslo/zo dňa:
20.01.2021

Naše číslo:
IK/022/2021

Vybavuje/telefón:
Ing. Kostelník/ 0905 203 147

V Košiciach dňa:
22.01.2021

Vec: Vyjadrenie k žiadosti k projektovej dokumentácii

Spoločnosť SWAN KE, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A Košice ako vlastník optickej siete Vám na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavbu:

**„Objekt 602-00 Preložka závesného optického kábla SWAN KE, s.r.o. na moste č.
M5850, Hlinková, Košice“**

oznamuje, že **súhlasíme s technickým riešením prekládky sietí** podľa zaslanej projektovej dokumentácie za dodržania týchto podmienok:

- prekládku optického vedenia z trolejových stĺpov do novovybudovaných káblových trás spoločnosť SWAN KE, s.r.o. zrealizuje na vlastné náklady
- termín prác ako aj prípadne zmeny v technickom riešení budeme koordinovať s projektantom a dodávateľom stavby
- po prekládke optických káblov sa vykoná nové meranie pre potvrdenie nepoškodenia optických vlákien a nové digitálne zameranie preloženej trasy, zameranie prekládky optických káblov bude odovzdané v digitálnej a papierovej forme

S pozdravom

**Ing. Ján Tkáč, výkonný riaditeľ
SWAN KE, s.r.o.**



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE

Kasárenské námestie 11, 041 50 Košice

47

TUNROAD Engineering, s.r.o.
Ružinovská 40
821 03 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

01164/2021/ S ŽTS

Vybavuje/linka

Ing. Novellová

055/229/3336

K o š i c e

19.01.2021


Vec

Odstúpenie žiadosti o vydanie súhrnného stanoviska k stavbe

Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul. Košice

ŽSR Oblastné riaditeľstvo Košice Vám oznamujeme, že vaša žiadosť o súhrnné stanovisko k PD - **Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul. Košice** bola odstúpená na GR ŽSR, Odbor expertízy na vydanie súhrnného stanoviska ŽSR. Stanovisko Vám bude zaslané priamou cestou.

S pozdravom



Telefón
055/613 33 36

Fax
055/613 33 00

E-mail
Novellova.Beata@zsr.sk

Číslo účtu
35-4700012/0200

IČO
0031364501

ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Po, vo vložke 312/B

42

42-1/5

IDO
INŠPEKCIA DOZOR OVEROVANIE, s.r.o.
J. Hrabovského 102A/VA, 060 03 Zvolen
IČO: 47 895 301 IČDPH: SK2023124854



**Odborné stanovisko k posúdeniu
dokumentácie určeného technického
zariadenia**

v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, § 103 odsek (2) písmeno i) a § 4
vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a
určených činnostiach a činnostiach na určených technických
zariadeniach (UTZ)

ČÍSLO: 05/2021/PD/RV

DSPRS

**MOST Č. M5850 NA CESTE II/547 A LÁVKA,
HLINKOVA UL., KOŠICE**

632-00 Dočasné prerušenie trolejového vedenia, ul. Hlinkova
631-00 Dočasné prerušenie
601-00 Preložka verejného osvetlenia

Odborné stanovisko poverenej právnickej osoby k posúdeniu dokumentácie UTZ je

zamerané na zaistenie prevádzky elektrických zariadení z hľadiska ochrany pred nebezpečnými účinkami elektrického prúdu v zmysle vyhlášky MDPaT číslo 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (UTZ).

Dokumentácia nie je posudzovaná z hľadiska funkčnosti jednotlivých obvodov.

Poverená právnická osoba sa týmto odborným stanoviskom nevyjadruje k správnosti technického vyhotovenia a výpočtov, žiadnym spôsobom nepreberá zodpovednosť za následky spôsobené prípadným pochybením výrobcu pri výrobe, či prípadným pochybením projektanta pri nevhodnom použití, ani za následky spôsobené prípadným pochybením zhotoviteľa pri realizácii diela (montáž, rekonštrukcia...). Zodpovednosť za technickú správnosť a voľbu vhodného výrobku nesie vždy projektant a zhotoviteľ stavby.

Dátum začatia výkonu overenia : 10.1.2021

Dátum ukončenia výkonu overenia : 28.1.2021

1. Poverená právnická osoba:

Názov : Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o
Sídlo : Zvolen, J. Jesenského 1054/44, 960 03, Slovenská republika
IČO : 47 355 301
Registrácia : OR Okr. súdu v Banskej Bystrici, Sro, 24688/S
Číslo poverenia : P-E/01 – 2021-16
Posúdenie vykonal : Ing. Róbert VEREB – Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o

2. Názov projektovej (konštrukčnej) dokumentácie:

Stavba : MOST Č. M5850 NA CESTE II/547 A LÁVKA, HLINKOVÁ UL.
KOŠICE
PS, SO : podľa protokolu
Miesto : podľa protokolu
Špecifikácia dokumentácie : podľa protokolu

3. Zhotoviteľ projektovej (konštrukčnej) dokumentácie DSPRS:

Vypracovaná : TUNROAD Engineering, s.r.o., Ružinovská 40, 821 01 Bratislava
Vypracoval : Ing. Peter Jacko, Privel, spol. s r. o., Palkovičova 4, 040 01 KE
Navrhol : Ing. Peter Jacko
Číslo osvedčenia : 0007-19/D-IDO-E1, E2, E3, E4a, E5, E6, E11, E12 (PE)
Dátum : 12/2020
Súprava číslo : 5

4. Žiadateľ o posúdenie dokumentácie UTZ:

Názov : Pivel spol. s r.o..
 Sídlo : Palkovičová 4, 040 01 Košice
 Identifikácia žiadosti : Žiadosť zo dňa 18.12.2020

5. Zoznam jednotlivých častí predloženej dokumentácie UTZ:

5.1 Dokumentácia UTZ – 632-00 Dočasné prerušenie trolejového vedenia, ul. Hlinkova

Stavba : MOST Č. M5850 NA CESTE II/547 A LÁVKA, HLINKOVÁ UL. KOŠICE
 PS, SO : 632-00 Dočasné prerušenie trolejového vedenia, ul. Hlinkova
 Špecifikácia dokumentácie : E4a v zmysle prílohy číslo 1 časť 5 vyhlášky 205/2010 Z.z.
 Vypracovaná : TUNROAD Engineering, s.r.o., Ružinovská 40, 821 01 Bratislava
 Vypracoval : Ing. Peter Jacko, Privel, spol. s r. o., Palkovičova 4, 040 01 KE
 Navrhol : Ing. Peter Jacko
 Číslo osvedčenia : 0007-19/D-IDO-E1, E2, E3, E4a, E5, E6, E11, E12 (PE)
 Dátum : 12/2020
 Súprava číslo : 5

5.1.1 Dokumentačná časť

- Titulný list (počet listov 1)
- Zoznam príloh dokumentácie (počet listov 1)
- Technická správa (počet listov 13)
- Protokol o určení vonkajších vplyvov 2481/20 (počet listov 1)
-

5.1.2 Výkresová časť

- Situácia – Dočasné vykotvenie trolejovej stopy 8xA4
- Situácia – Definitívne kotvenie TV 8xA4
- Typové trolejové prvky 14xA4
- Stavebná tabuľka 2xA4
- Montážna tabuľka 2xA4

5.2 Dokumentácia UTZ – 631-00 Dočasné prerušenie trolejového vedenia, ul. Dopravná

Stavba : MOST Č. M5850 NA CESTE II/547 A LÁVKA, HLINKOVÁ UL. KOŠICE
 PS, SO : 631-00 Dočasné prerušenie trolejového vedenia, ul. Dopravná
 Špecifikácia dokumentácie : E4a v zmysle prílohy číslo 1 časť 5 vyhlášky 205/2010 Z.z.
 Vypracovaná : TUNROAD Engineering, s.r.o., Ružinovská 40, 821 01 Bratislava
 Vypracoval : Ing. Peter Jacko, Privel, spol. s r. o., Palkovičova 4, 040 01 KE
 Navrhol : Ing. Peter Jacko
 Číslo osvedčenia : 0007-19/D-IDO-E1, E2, E3, E4a, E5, E6, E11, E12 (PE)
 Dátum : 12/2020
 Súprava číslo : 5

5.2.1 Dokumentačná časť

- Titulný list (počet listov 1)
- Zoznam príloh dokumentácie (počet listov 1)
- Technická správa (počet listov 13)
- Protokol o určení vonkajších vplyvov 2481/20 (počet listov 1)

5.2.2 Výkresová časť

- Situácia – Dočasné vykotvenie trolejovej stopy 8xA4
- Situácia – Definitívne kotvenie TV 8xA4
- Typové trolejové prvky 14xA4
- Stavebná tabuľka 2xA4
- Montážna tabuľka 2xA4

5.3 Dokumentácia UTZ – 601-00 Preložka verejného osvetlenia

Stavba	:	MOST Č. M5850 NA CESTE II/547 A LÁVKA, HLINKOVÁ UL. KOŠICE
PS, SO	:	601-00 Preložka verejného osvetlenia
Špecifikácia dokumentácie	:	E4a v zmysle prílohy číslo 1 časť 5 vyhlášky 205/2010 Z.z.
Vypracovaná	:	TUNROAD Engineering, s.r.o., Ružinovská 40, 821 01 Bratislava
Vypracoval	:	Ing. Peter Jacko, Prível, spol. s r. o., Palkovičova 4, 040 01 KE
Navrhol	:	Ing. Peter Jacko
Číslo osvedčenia	:	0007-19/D-IDO-E1, E2, E3, E4a, E5, E6, E11, E12 (PE)
Dátum	:	12/2020
Súprava číslo	:	5

5.3.1 Dokumentačná časť

- Titulný list (počet listov 1)
- Zoznam príloh dokumentácie (počet listov 1)
- Technická správa (počet listov 12)
- Protokol o určení vonkajších vplyvov 2481/20 (počet listov 1)

5.3.2 Výkresová časť

- Situácia 10xA4
- Elektrovýzbroj stožiaru 2xA4
- Vzorové rezy uloženia VO kábla 3xA4
- Súbehy a križovania VO kábla 3xA4

6. Pripomienky k predloženej dokumentácii

- Bez pripomienok

7. Podmienky pre realizáciu a uvedenie do prevádzky:

- 7.1 Východiskové revízie musí vykonať odborne spôsobilá osoba v zmysel §29 vyhlášky 205/2010 Z.z. v rozsahu podľa prílohy číslo 1 časť 5 vyhlášky 205/2010 Z.z. (s oprávnením na električkové a trolejbusové dráhy)

- 7.2 Konštrukčnú dokumentáciu jednotlivých objektov je potrebné po realizácii v spolupráci s dodávateľom UTZ doplniť o detaily vyhotovení a pri uvedení zariadenia do prevádzky predložiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia v zmysle §6 ods. (1), §10 vyhlášky číslo 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach.
- 7.3 Zhotoviteľ UTZ musí spĺňať podmienky §20 vyhlášky 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach.
- 7.4 Pri realizácii je potrebné prijať opatrenia na zamedzenie prepojenia sústav TN (NN rozvody) a IT (trakcia) a na koordináciu izolácie medzi rôznymi napäťovými sústavami a medzi UTZ a VTZ.

Odborné stanovisko o posúdení dokumentácie UTZ

V zmysle §4 odsek (7) vyhlášky MDPaT číslo 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (UTZ).

Dokumentácia uvedená v bode číslo 2 tohto odborného stanoviska
spĺňa

požiadavky na zaistenie prevádzky elektrických zariadení z hľadiska ochrany pred nebezpečnými účinkami elektrického prúdu.

VYPRACOVAL:

Ing. Róbert VEREB, Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o ZVOLEN, 960 03 ZVOLEN
MOB: +421 908 740 124, @: vereb.robert@ido-sro.sk, web: www.ido-sro.sk

Ing. Róbert VEREB
Poverená právnická osoba

Počet strán protokolu : 4
Počet príloh : 0
Rozdeľovník : 1x Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o. Zvolen (EV)
2x Objednávateľ

