

Verejný obstarávateľ:	Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská 2, 911 50 Trenčín IČO: 31118259
Názov zákazky:	„Dobudovanie univerzitného kampusu TnUAD“
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/75122/summary
Zverejnená v:	Publikačnom vestníku EÚ pod číslom 165500- S48/2026 dňa 10.03.2026 Vestník UVO č. 49/2026 zo dňa 11.03.2026 pod č. 3606 - MSP
Dokument:	Odpoveď na Žiadosti o vysvetlenie č. 18
Spracovaná dňa:	14.04.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie č. 18:

Žiadosť o vysvetlenie č.18 doručená dňa 27.03.2026 o 13:36hod.:

Otázka č. 45/18:

Vo vysvetlení č.6 (zo dňa 18.03.2026) ste v rámci odpovedi na otázku č.08/06 uviedli, že požadované špecifikácie materiálov sú zadefinované vo „výkaze výmer Interiéru v časti 5. Výpis povrchových úprav – 5.1.X Keramicke a gresové obklady“ a priložili tabuľku neho. Uvedená tabuľka, rovnako ako ani výkaz výmer Interiéru, sa v dostupných podkladoch nenachádzajú, preto žiadame o doplnenie podkladov.

Odpoveď na otázku č. 45/18:

Výkaz výmer bol zosúladený s VV interiérov. Verejný obstarávateľ uverejnil aktualizovaný výkaz výmer a výkaz výmer Interiéru.

Otázka č. 46/18:

Vo vysvetlení č.6 (zo dňa 18.03.2026) sme sa dopytovali na absenciu špecifikácie obkladov, nakoľko v položkovom výkaze výmer (Excel) je len jedna položka, hoci je tam viacero druhov obkladov. V odpovedi ste zaslali tabuľku, s odvolaním sa na: Výpis povrchových úprav – 5.1.X Keramicke a gresové obklady, no v celej tabuľke je v stĺpci „popis štandardu“ je uvedený popis „dlažba“, hoci sme požadovali výpis obkladov. Je teda uvedené množstvo v tabuľke pre dlažbu alebo obklad, nakoľko množstvo z tabuľky „5.1.X Keramicke a gresové obklady“ sa nezhoduje z množstvami v excelovskom výkaze výmer, určeným na ocenenie. Žiadame preto o preverenie.

Odpoveď na otázku č. 46/18:

Výkaz výmer bol zosúladený s VV interiérov. Verejný obstarávateľ uverejnil aktualizovaný výkaz výmer a výkaz výmer Interiéru.

Otázka č. 47/18:

Vo vysvetlení č.6 (zo dňa 18.03.2026) ste v odpovedi č. 09 uviedli: „Soklové lišty sú zadefinované vo výkaze výmer Interiéru v časti 1. VÝPIS NÁBYTKOV, MOBILIARU - 1.8.x OBKLADY STIEN Z NÁBYTKOVÝCH DOSIEK, SOKLOVÉ A ROHOVÉ LIŠTY“ (ref. výrobok od fy. Detalon) s priloženou tabuľkou s množstvom 785ks (dĺžky 2m), čo ale nezodpovedá množstvám excelovskému výkazu výmer.

Odpoveď na otázku č. 47/18:

Výkaz výmer bol zosúladený s VV interiérov. Verejný obstarávateľ uverejnil aktualizovaný výkaz výmer a výkaz výmer Interiéru.

Otázka č. 48/18:

Vo vysvetlení č.6 (zo dňa 18.03.2026) ste v odpovedi č. 09 uviedli množstvá „Ukončovacích rohových L profilov pre gressový obklad“ (297m + 42m). Tento profil nie je vykázaný v excelovskom výkaze výmer , ani sa nespomína v texte položiek pre obklad. Žiadame preto doplniť do výkazu výmer položku pre tento prvok.

Odpoveď na otázku č. 48/18:

Výkaz výmer bol zosúladený s VV interiérov. Verejný obstarávateľ uverejnil aktualizovaný výkaz výmer a výkaz výmer Interiéru.

Otázka č. 49/18:

Vo výpise prvkov “Okenných konštrukcií“ pre objekt SO 101.2 Knižnica sú pod ozn. OK 372 a OK 373 strešné svetlíky. Uvedené prvky sme vo výkaze výmer nenašli. Žiadame preto o ich doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď na otázku č. 49/18:

Doplnené do výkazu výmer.

Otázka č. 50/18:

V časti projektu „Interiér CD1“ sa nachádzajú špecifikácie pre dve „zelené steny“, a to po jednej v študentskom domov aj knižnici. Vo výkazoch výmer sme ich nenašli, preto ak majú byť súčasťou cenovej ponuky, žiadame o ich doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď na otázku č. 50/18:

Uvedené sa týka zariadenia interiéru a nie stavby.

Otázka č. 51/18:

Vo výkaze výmer sa nachádzajú položku č. 46-48 (SO101.1) a 43-45 (SO101.2 anhydritové samonivelizačné stierky hr. 3, 5 a 8mm. V skladbách podláh s ozn. „P01-P25“ sa však uvádza „samonivelizačná stierka na báze cementu“. Kvôli značnému cenového rozdielu žiadame o upresnenie, čo sa požaduje a teda čo máme oceniť.

Odpoveď na otázku č. 51/18:

Platí PD „samonivelizačná stierka na báze cementu“

S pozdravom

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M., v.r.
APUEN AKADÉMIA s.r.o.
Splnomocnená právnická osoba