

Verejný obstarávateľ:	Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská 2, 911 50 Trenčín IČO: 31118259
Názov zákazky:	„Dobudovanie univerzitného kampusu TnUAD“
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/75122/summary
Zverejnená v:	Publikačnom vestníku EÚ pod číslom 165500- S48/2026 dňa 10.03.2026 Vestník UVO č. 49/2026 zo dňa 11.03.2026 pod č. 3606 - MSP
Dokument:	Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 34
Spracovaná dňa:	16.04.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie č. 34:

Žiadosť o vysvetlenie č.34 doručená dňa 14.04.2026 o 16:00 hod.:

Otázka č. 84/34:

Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu, či má byť súčasťou dodávky požiarnych roliet autonómny detekčný systém, tiež či požaduje farebné prevedenie.

Odpoveď na otázku č. 84/34:

Verejný obstarávateľ nepožaduje, aby súčasťou dodávky požiarnych roliet bol autonómny detekčný systém. Zároveň nie je stanovená požiadavka na konkrétne farebné prevedenie požiarnych roliet.

Otázka č. 85/34:

Žiadame verejného obstarávateľa o bližšie definovanie výplne zasklených interiérových stien. Jedná sa o izolačné dvojsklo?

Odpoveď na otázku č. 85/34:

Číre bezpečnostné dvojsklo.

Otázka č. 86/34:

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie PD a položky do výkazu výmer pre rám na perforovaný plech na balkónoch, nakoľko sa v PD ani vo VV nenachádza.

Odpoveď na otázku č. 86/34:

Perforovaná výplň prefabrikovaného balkóna nie je osadená v ráme. Rám je tvorený prefabrikovanými dielcami, v ktorých sú osadené kotvy cez ktoré sa výplň priskrutkuje.

Otázka č. 87/34:

VO výkaze výmer časti SO 101.2 - pol. 261 - je uvedené množstvo 50,24 m skleneného zábradlia, no výmera nesedí s výpismi ozn. OV.931 až OV.939. Taktiež žiadame verejného obstarávateľa o došpecifikovanie madla na zábradlí a tiež, či je súčasťou skleneného zábradlia alebo verejný obstarávateľ doplní výkaz výmer o samostatnú položku na dodávku a montáž madiel.

Odpoveď na otázku č. 87/34:

Vo VV je zohľadnená dĺžka v sklone so schodiskom. Madlo je súčasťou zábradlia podľa výpisu OV.931, 932, 935, 936.

Otázka č. 88/34:

Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu, či výkaz výmer časti Vykurovanie alebo MAR obsahuje reguláciu - káblovanie k termostatom a pohonom, ktoré je uvažované na každom NP v samostatnej skrinke - výkres č. 3335_V1

Odpoveď na otázku č. 88/34:

Súčasťou VV v záložke „MaR_Priestorová regulácia“.

Otázka č. 89/34:

Vo výkaze výmer chýba kačirková hliníková lišta k oddeleniu štrkovej plochy zelených striech. Žiadame VO o doplnenie položky do výkazu výmer.

Odpoveď na otázku č. 89/34:

Násyp z kameniva na streche je započítaný v týchto položkách vrátane kačirkovej lišty na oddelenie kameniva od vegetačnej strechy.

SO 101.1

41	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnáním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	18,168		0,00
----	---	-------------	---	----	--------	--	------

SO 101.2

38	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnáním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	15,593		0,00
----	---	-------------	---	----	--------	--	------

Otázka č. 90/34:

Systém extenzívnych zelených striech Urbanscape uvádza, že medzi rozchodníkovým kobercom a minerálnym substrátom sa má uvažovať so zemným substrátom. Máme za to, že v skladbe zelených striech chýba vykázaný zemný substrát a tiež aj filtračná geotextília. Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie skladby plochej strechy.

Odpoveď na otázku č. 90/34:

Platí skladba uvádzaná v PD. Vegetačný koberec sa kladie priamo na Green Roll, čo je jeden z hlavných princípov tohto ľahkého systému.

Otázka č. 91/34:

Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu, či výkaz výmer časti EPS obsahuje káblové rozvody medzi rozvodnou skriňou a požiarnymi roletami.

Odpoveď na otázku č. 91/34:

Áno, výkaz výmer časti EPS obsahuje aj káblové rozvody medzi rozvodnou skriňou a požiarnymi roletami.

Otázka č. 92/34:

Žiadame verejného obstarávateľa, či súčasťou dodávky a montáže MAR má byť aj počítačový dispečing.

Odpoveď na otázku č. 92/34:

Počítačový dispečing nie je predmetom dodávky. Technická správa týkajúca MaR však počíta s tým, že v budúcnosti bude uvedený systém MaR možné napojiť na dispečing (str. 18).

Otázka č. 93/34:

Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu výplne interiérových drevených dverí. Má záujemca uvažovať s voštinovou výplňou alebo DTD?

Odpoveď na otázku č. 93/34:

Treba uvažovať s výplňou DTD.

Otázka č. 94/34:

V upravenom výkaze výmer v časti ZTI je vykázaných 41 ks sprchových batérií, sprchových dverí je vykázaných 27 ks. Vo výkresoch ZTI je vykázaných 34 ks spích. Prosíme verejného obstarávateľa a preverenie výmer.

Odpoveď na otázku č. 94/34:

Celkovo je 41ks sprchových batérií (položka 4.3.01) k tomu patrí 27ks typizovaných sprchových dverí so šírkou 90cm (položka 4.3.02) + 4ks atypických sprchových dverí so šírkou 1520cm (položka 4.3.05) + 8ks atypických sprchových dverí so šírkou 1435cm (položka 4.3.06). Celkom máme 41 ks sprchových batérií a 39 ks sprchových dverí. Menší počet sprchových dverí vyplýva z toho, že v študentskom domove na 2.NP v miestnosti č. 1.2.08.04 Sprcha pre imobilných je sprchová batéria bez sprchových dverí a v knižnici na 1.NP v miestnosti č. 2.1.50.12 Sprcha je sprchová batéria bez sprchových dverí.

Atypické sprchové dvere – položka 4.3.05 (8 ks) a 4 ks atypických sprchových dverí (položka 4.3.06) nie je predmetom dodania stavebných prác a bude súťažná samostatne v rámci interiéru.

Po prepočítaní spích vo výkresoch ZTI bol napočítaný počet spích 41.

S pozdravom

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M., v.r.
APUEN AKADÉMIA s.r.o.
Splnomocnená právnická osoba