

Verejný obstarávateľ:	Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská 2, 911 50 Trenčín IČO: 31118259
Názov zákazky:	„Dobudovanie univerzitného kampusu TnUAD“
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/75122/summary
Zverejnená v:	Publikačnom vestníku EÚ pod číslom 165500- S48/2026 dňa 10.03.2026 Vestník UVO č. 49/2026 zo dňa 11.03.2026 pod č. 3606 - MSP
Dokument:	Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 38
Spracovaná dňa:	17.04.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie č. 38:

Žiadosť o vysvetlenie č.38 doručená dňa 17.04.2026 o 11:30 hod.:

Otázka č. 104/38:

1) Vo výpise interiérových dverí je uvedená oceľová rámová zárubňa avšak pri povrchovej úprave nie je uvedená RAL ale U732 čo zodpovedá dekoru HPL. Žiadame o zadefinovanie požadovanej zárubne, v prípade, že je požadovaná oceľová zárubňa určiť RAL. (napr. DV.351, DV.352). Ak je požadovaná oceľová zárubňa zároveň žiadame zadefinovať či uvažovať s jednodielnou na zaliatie do betónu alebo jednodielnou montovanou do hotových stavebných otvorov.

Odpoveď na otázku č. 104/38:

RAL 7046, do hotových stavebných otvorov.

Otázka č. 105/38:

2) Pri dvojkridlových dverách nie je možné mať kľučku na aktívnom aj pasívnom krídle. Štandardné riešenie je 2 ks panikových hrázd v smere úniku + 1 ks kľučky v smere „ťahať“ (napr. DV.222, 244, 250, DV.253, 230, 229, 227, 224, 223, 206, 352, 351). Žiadame o doplnenie resp. úpravu požadovanej prevedenia.

Odpoveď na otázku č. 105/38:

Popis platí pre aktívne krídlo.

S pozdravom

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M., v.r.
APUEN AKADEMIA s.r.o.
Splnomocnená právnická osoba